

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Czerwieńsk : [www.bip.czerwiensk.pl](http://www.bip.czerwiensk.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem otoczenia Szkoły Podstawowej w miejscowości Leśniów Wielki Gmina Czerwieńsk na dz.nr 105/4**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 550737-N-2018 z dnia 26.04.2018r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

Czy do wyceny oferty należy przyjąć wykładzinę sportową PCV o grubości min. 6 mm posiadającą certyfikaty światowych organizacji sportowych tj. FIBA, EHF, lub IHF?

Odp.

Do wyceny oferty należy przyjąć wykładzinę poliuretanową, której konstrukcję opisuje rysunek pn. Sala Leśniów 2.Rysunek 2 Przekrój A/1 i A/2.

**Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :**

**W rozdziale IV pkt. 1 w treści UWAGA ( na str. 6 SIWZ ) zmienia się na :**

**UWAGA :**

**Dokumentacja projektowa zawiera rozwiązanie konstrukcji dachu – kratownica stalowa. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany konstrukcji dach na dźwigary z drewna klejonego lub drewniane dźwigary kratowe.**

**Jeżeli wykonawca wybierze konstrukcję dachu z drewna klejonego, zobowiązany będzie do dokonania zmiany projektu budowlanego i uzyskać zmianę decyzji pozwolenia na budowę – na własny koszt ( wkalkulowany w cenę oferty ).**

**Zamawiający będzie współpracował z wykonawcą w tym zakresie.**

Burmistrz Czerwieńska  
Piotr Iwanus

.....