


604, 102. 2021

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-AI.9020.3.4.2021

Zielona Góra, 24.12.2021 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań NR OL-LBŚ-1293/2021 z dnia 29.10.2021 r. próbki wody pobranej w dniu 25.10.2021 r. w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz NR OL-LBŚ-1506-1507/2021 z dnia 14.12.2021 r. i OL-LMiP-1506/1507/2021 z dnia 17.12.2021 r. próbek wody pobranych w dniu 14.12.2021 r. w ramach nadzoru sanitarnego po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzonych przez POMAK Sp. z o.o. ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk z wodociągu publicznego o produkcji < 100 m³/d w Nietkowicach, stwierdza **przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbki wody nr OL-1293 pobranej, w zakresie parametrów fizykochemicznych z grupy A w dniu 25.10.2021 r. w punkcie: Sycowice 40A sklep spożywczy – sala sprzedaży oraz nr OL-1506 i OL-1507 pobranych w zakresie parametrów mikrobiologicznych z grupy B i mętności w dniu 14.12.2021 r. w punktach: Nietkowice, SUW, woda uzdatniona i Sycowice 40A sklep spożywczy – sala sprzedaży, wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów fizykochemicznych z grupy A i mikrobiologicznych z grupy B spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Z-CIA PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Zielonej Górze
Liliana Gintowt
mgr Liliana Gintowt

Załączniki – 1

Załącznik nr 1 – Protokół pobrania próbek wody do spożycia
NR HK-ZG-222/21 z dnia 14.12.2021 r

Otrzymują:

1. Burmistrz Czerwieńska
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
ePUAP: /veu92561ff/SkrytkaESP
2. POMAK Sp. z o. o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk
e-mail: kontakt@pomak.pl
3. a/a

Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-849 Zielona Góra
e-mail: zielonagora.piw@vet.zgora.pl

Joanna Pernal
tel. 683254671 do 75 (swew. 0233)

wiepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYWIENIA
NIEPODLEGŁOŚCI