



Czerwieńsk, dnia 03.02.2022 r.

**Do wszystkich wykonawców  
postępowania nr GKM.ZP.271.2.2022**

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Płotach oraz budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Płotach” – dotyczy części 2 postępowania pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Niepublicznej Szkole Podstawowej w Płotach”.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

#### **Pytanie:**

*„Zamawiający w załączonej dokumentacji nie przedstawił wymaganych parametrów sztucznej trawy. W ten sposób, Zamawiający może uzyskać produkt nie wiadomego pochodzenia oraz niewiadomej jakości. Aby zagwarantować odpowiednią jakość nawierzchni, proponujemy o zmianę dokumentacji projektowej i uwzględnienie minimalnych wymagań sztucznej trawy:*

- \* włókno: monofilowe, polietylenowe proste;*
- \* wysokość włókna: min. 15 mm;*
- \* Dtex: min. 8 800;*
- \* gęstość włókna: min. 600 000 włókien/m<sup>2</sup>;*
- \* gęstość pęczków: min. 37 000 pęczków/m<sup>2</sup>;*
- \* kolor: zielony w dwóch odcieniach.*

*Aby zapewnić odpowiednią jakość nawierzchni, nawierzchnia powinna posiadać dokumenty:*

- \* kartę techniczną, potwierdzoną przez producenta;*
- \* atest PZH nawierzchni;*
- \* Certyfikat niepalności nawierzchni z potwierdzeniem spełnienia wymagań nawierzchni dla klasy reakcji na ogień B(fl-s1) wg normy PN:EN 13501;*
- \* autoryzacja producenta sztucznej trawy;*
- \* próbka nawierzchni.”*

#### **Odpowiedź:**

Dokumentacja dotycząca boiska wskazuje wykonanie nawierzchni poliuretanowej, dwuwarstwowej posiadającej aprobatę techniczną ITB (punkt 2.2 projektu budowlanego dot. boiska), a nie ze sztucznej trawy jak sugeruje wykonawca ww. pytaniu.

**BURMISTRZ**

*Piotr Iwanus*

.....  
Kierownik Zamawiającego