



Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.



Czerwieńsk, dnia 11.03.2022 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania nr GKM.ZP.271.4.2022

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Płotach”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„Ilość nawierzchni w podsumowaniu wg załączonego przedmiaru jest mniejsza niż wynika to z opisu pozycji dotyczącej wykonania koryt. Ilość założona do wykonania zgodnie z opisem technicznym i ilością w przedmiarze to 321,50m², natomiast wg opisu tej samej pozycji oraz naszych wstępnych obliczeniach, wynika, że należy wykonać nawierzchnię w ilości 371,50m². Proszę o informację jaką ilość nawierzchni należy założyć do wyceny?”

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię w ilości 371,50m².

Pytanie 2:

„W pozycji dotyczącej koryt załączonego przedmiaru, założono grubość do 30cm. Podsumowując konstrukcję ścieżki, grubość wykonania powinna wynosić 40cm, co również ma potwierdzenie w opisie projektu. Proszę o informację jaką grubość należy założyć do wyceny?”

Odpowiedź:

Do wyceny należy przyjąć grubość 40,0 cm.

Pytanie 3:

„Czy do wyceny należy założyć koszty obsługi geodezyjnej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej?”

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 4:

„Zgodnie z opisem technicznym projektu podano informacje, że należy wykonać oznakowanie poziome i pionowe, natomiast w zakresie zadania takiej informacji nie ma. Czy należy założyć do wyceny oznakowanie jak w opisie projektu? Jeśli należy wykonać oznakowanie to prosimy o dołączenie projektu na oznakowanie.”

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome i pionowe należy pominąć.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

.....
Kierownik Zamawiającego