

Czerwieńsk, dnia 20.07.2022 r.

Do wszystkich wykonawców
Zapytania ofertowego nr GKiM.2/2022

Wyjaśnienia treści Opisu Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn.: Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego w Czerwieńsku

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

W przyjętej nawierzchni w przedmiarze ujęto nawierzchnię z kostki z podbudową czy należy ująć do wyceny tak jak w przekroju wiaty tj.:

- korytowanie 30 cm gruntu z wywozem i utylizacją,
- podsypka piaskowa 10 cm,
- podbudowa tłuczniowa 10 cm,
- nawierzchnia z kostki betonowej

Oraz czy identycznie wyliczyć nawierzchnię pod stoły do ping ponga.

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót oraz dokumentacją projektową (rys. nr 9 – wyposażenie placu stół ping-pong) nawierzchnię stół ping – pong należy przyjąć:

- korytowanie: do 25 cm (10 cm ręczne + 15 cm mechaniczne),
- podbudowa z kruszywa łamanego 10-15 cm,
- podsypka piaskowo-cementowa 3-5 cm,
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm wraz z wypełnieniem spoin.

Natomiast nawierzchnia pod wiatę prostokątną należy przyjąć:

- piasek zagęszczony 20 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 10 cm,
- nawierzchnia z kostki brukowej gr. 6 cm z podsypką piaskowo-cementowa 3-5 cm, wraz z wypełnieniem spoin.

Pytanie 2:

Prosimy o odpowiedź czy pokrycie dachu wiaty w założeniu z dachówki karpiówki można przyjąć z gontów papowych (w kształcie karpiówki) na podbudowie papowej i kolor wg życzenia spowoduje to znaczne zmniejszenie kosztów pokrycia.

Odpowiedź:

Tak, wiaty ma być realizowana na terenie oznaczonym w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta Czerwieńsk, uchwalonym przez Radę Miejską w Czerwieńsku uchwałą nr 0007.116.2016 z dnia 29 czerwca 2016 r. jako teren usług turystyki i rekreacji w zieleni - UT2. Teren ten leży poza strefą konserwatorską, wobec tego nie ma wymogu stosowania w dachówki karpiówki.

z up. BURMISTRZA

mgr Paweł Wikiera
Sekretarz Gminy