

Czerwieńsk, dnia 10.10.2022 r.

**Do wszystkich wykonawców
postępowania nr GKM.ZP.271.9.2022**

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„Prosimy o przedstawienie badań wody surowej dla ujęć, które będą zasilaty przedmiotową stację uzdatniania wody i dla których dokonano doboru układu technologicznego”.

Odpowiedź:

Sprawozdanie z badań wody w załączeniu do wyjaśnień z dnia 10.10.2022 r.

Pytanie 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów w zakresie orurowania SUW np. na stal nierdzewną? Orurowanie z PE jest spotykane sporadycznie na tego typu obiektach i cechuje się brakiem odpowiedniej sztywności oraz trudnością odpowiedniego wykonania (dużo kolan, trójników, gęsto montowana armatura)”.

Odpowiedź:

W celu unifikacji rozwiązań na Stację Uzdatniania Wody obsługiwanych przez Pomak Sp. z o.o. w Czerwieńsku, Zamawiający wymaga zastosowania orurowania ze stali nierdzewnej min. 1.4301.

Pytanie 3:

„Czy obiekt ma być wpięty do systemu i wizualizacji monitoringu obiektów wod-kan eksploatowanych przez Zamawiającego? Proszę wskazać jaki to system.”

Odpowiedź:

Tak, obiekt ma być wpięty do systemu monitoringu. Integratorem systemu jest firma Hydro Partner z Leszna.

Pytanie 4:

„Prosimy o zamieszczenie przedmiaru w wersji edytowalnej w formacie pdf. lub z rozszerzeniem ath”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje przedmiarem robót w wersji edytowalnej w formacie pdf. ani z rozszerzeniem ath.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

.....
Kierownik Zamawiającego