

Czerwieńsk, dnia 24.10.2022 r.

Do wszystkich wykonawców
postępowania nr GKM.ZP.271.9.2022

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Czerwieńsku wraz z infrastrukturą technologiczną oraz modernizacją ujęć wody – studni głębinowych”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

„Zgodnie z odpowiedzią z dnia 19.10.2022 r. „SWZ nr 3” na pytanie 16 Zamawiający nie wyraził zgody na zastosowanie sond hydrostatycznych, natomiast w zamieszczonym w dniu 19.10.2022r. na stronie internetowej dokumencie „Dodatkowe informacje Zamawiającego dot. opisu przedmiotu zamówienia” znajduje się zapis: „W miejsce sond ultradźwiękowych dopuszcza się zastosowanie sond hydrostatycznych lub radarowych” - prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz dopuszczenie zastosowania sond hydrostatycznych.”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w odpowiedzi z dnia 19.10.2022 r.

Pytanie2:

„Zgodnie z opisem zamieszczonym w Projekcie Wykonawczym - branża technologiczna i sanitarna (str. 13) do zasilania awaryjnego wykorzystywany będzie istniejący agregat prądotwórczy, natomiast wg „Dodatkowe informacje Zamawiającego dot. opisu przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga instalacji agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR i portem komunikacyjnym.

2.1 Prosimy o informację czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę nowego agregatu prądotwórczego.

2.2 Czy nowy agregat prądotwórczy będzie zamontowany w istniejącym budynku agregatu znajdującym się na działce 729.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostawy nowego agregatu prądotwórczego.

Pytanie 3:

„W przypadku gdy Wykonawcą będzie Konsorcjum firm czy Zamawiający umożliwi Konsorcjum firm – każdemu z członków konsorcjum odrębnie – wystawienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na 5% wartości robót wykonanych przez każdego z członków konsorcjum firm – będą dwa zabezpieczenia należytego wykonania umowy (np. dwie gwarancje, których suma wartości da wymaganą wartość przez Zamawiającego). Oczywiście w takim przypadku w umowie konsorcjum lub w złączniku do umowy konsorcjum znajdzie się informacja o wartości robót i zakresie realizowanym przez każdego z członków Konsorcjum.”

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez członków konsorcjum w takiej formie.

BURMISTRZ

.....**Piotr Iwanus**.....
Kierownik Zamawiającego