

Sprawa : **GKM.271.2.2012**

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy : www.bip.czerwiensk.pl

Dotyczy : postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na :

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w miejscowości Czerwieńsk – ulica Składowa i Krótka oraz w Leśniowie Wielkim i Płotach

W toku prowadzenia postępowania do Zamawiającego złożone zostały następujące zapytanie :

1. Czy zamawiający wymaga, aby studzienki rewizyjne DN 1000 były zgodne z normą PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej?

Odp.

Dokumentacja przewiduje montaż studni LW 1000 wykonane metodą formowania rotacyjnego z polietylenu PE, które spełniają wymagania normy PN-EN 13598- 2:2009

2. Czy wykonawca dopuści zastosowanie studzienek tworzywowych z PEHD DN 100 w całości wykonanych jako monolityczne, które charakteryzują się całkowitą szczelnością?

Odp.

Tak

3. Czy zamawiający wymaga, aby całość studzienki była wykonana metodą rotoformowania, z jednego elementu tj. jednego procesu technologicznego? Czy też dopuszcza możliwość łączenia poszczególnych elementów za pomocą np. tzw. spawu ekstruzyjnego?

Odp.

Należy stosować studzienki kanalizacyjne, które są produkowane w całości metodą rotoformowania. Zamawiający nie dopuszcza stosowania studni z elementów.

Burmistrz Czerwieńska

Piotr Iwanus