

URZĄD GMINY I MIASTA
66-016 Czerwieńsk, ul. Rynek 25
NIP: 973-10-01-668
tel. 68 327 80 41, fax 68 327 80 91

„POMAK” Sp. z o.o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk

Nasz znak: GGRiOŚ 604.43.2015
Dot. jakości wody pobranej w SUW w Sudole.

Data: 2015.08.19

Burmistrz Czerwieńska w związku z otrzymanym pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: NS-HK-AI.530.6.3.2015.7 z dnia 13 sierpnia 2015 roku zobowiązuje „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę, odpowiadającą wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym proszę podjąć następujące czynności:

- 1) wykonać kompleksowe płukanie zbiorników filtracyjnych na SUW w Sudole,
- 2) po płukaniu pobrać próbkę i wykonać badanie wody ze zbiornika filtracyjnego w zakresie wartości mętności.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra,
2. a/a.

Sprawę prowadzi:
Monika Pietrowicz – Szmyt
insp. UGiM w Czerwieńsku
tel. 68/3219059

20.08.2015

Olga... Monika Komiba



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(68) 325-46-71 do 75

604.43.2015

NIP: 929-10-85-602

fax -(68) 351-47-96

REGON: 970777594

e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA, ul. JASNA 10

NS-HK-AI.530.6.3.2015.7

URZĄD GMINY I MIASTA
W CZERWIEŃSKU
WPEŁYNIŁO

Zielona Góra, 13 sierpnia 2015r.

2015 -08- 17

2675

SGRubiś
[Signature]

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt. 3 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-986/2015 z dnia 10.08.2015r. i nr OL-LBŚ-1057/2015 z dnia 06.08.2015r. próbki wody, pobranej dnia 04.08.2015r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-124/15, z wodociągu publicznego o produkcji < 100 m³/d w Sudole, administrowanego przez „Pomak” Spółkę z o.o. przy ul. Składowej 2 w Czerwieńsku, w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody informuje, że analiza próbki wody uzdatnionej nr OL-1057, pobranej w SUW w Sudole wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), z uwagi na przekroczenie mętności, która wynosiła odpowiednio 4,6 NTU. Dopuszczalna mętność wynosi 1 NTU.

W związku z powyższym, zobowiązuję Burmistrza Miasta i Gminy Czerwieńsk do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę, odpowiadającą wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Jednocześnie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego Sudol.

Załączniki:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-124/2015 z dnia 04.08.2015r.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

Do wiadomości:

1. Starosta Zielonogórski
ul. Podgórna 5
56-057 Zielona Góra
2. HŻ w/m
3. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik

Osoba do kontaktu: Hanna Zembaczyńska
tel. 683254671 do 75 (wewn. 234)