




NS-HK-B.530.22.4.2015.12

Zielona Góra, 21 stycznia 2016 r.

DECYZJA NR 112 NS-HK/2016



Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 tj.), art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 tj.), art. 5 ust.1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 tj.), po zapoznaniu się z protokołem kontroli NS – HK – 346/2015 indywidualnego ujęcia wody PKP Czerwieńsk o produkcji <100 m³/d, przeprowadzonej w dniu 26.11.2015 r., administrowanego przez POMAK Sp. z o. o., 66 – 016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze

nakazuje

**POMAK Sp. z o. o.
66 – 016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2**

Doprowadzić do należytego stanu sanitarno – technicznego drabinki w zbiornikach wody surowej i uzdatnionej na w/w ujęciu

termin wykonania obowiązku wyznacza się na dzień 30 czerwca 2016 r.

UZASADNIENIE

Dnia 18 czerwca 2015 r. z upoważnienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, przeprowadzono kontrolę sanitarną, której celem była ocena bieżącego stanu sanitarnego indywidualnego ujęcia wody PKP w Czerwieńsku. Wynikiem kontroli były zalecenia dotyczące doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego drabinek wewnątrz zbiorników wody surowej i uzdatnionej na ujęciu PKP Czerwieńsk oraz doprowadzenie do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchni wewnętrznej strony włazów w/w zbiorników. Termin wykonania zaleceń wyznaczono na dzień 31 października 2015 r.

26 listopada 2015 r. przeprowadzono kontrolę sanitarną – sprawdzającą wykonanie zaleceń.. Kontrola (protokołu kontroli NS – HK – 346/2015 z dnia 26.11.2015 r.) indywidualnego ujęcia wody PKP Czerwieńsk o produkcji <100 m³/d wykazała, że zalecenia dotyczące doprowadzenia do należytego stanu sanitarno – technicznego powierzchni wewnętrznej strony włazów w/w zbiorników zostały wykonane, natomiast drabinki w zbiornikach wody surowej i uzdatnionej są nadal skorodowane.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 139 tj.) przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych (...) do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody (...) w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody (...).

Skorodowane powierzchnie drabinek w zbiornikach wody czystej mogą pogarszać jej jakość, gdyż mają one kontakt z wodą, która jest przeznaczona bezpośrednio do spożycia. Dlatego bardzo ważne jest, aby wszystkie urządzenia służące do poboru, uzdatniania i gromadzenia wody, były utrzymywane w należyłym stanie sanitarnym i technicznym. Stopień pogorszenia jakości wody zależy od zastosowanych materiałów

i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody. Przy doborze tych materiałów powinno uwzględniać się ich właściwości pod względem korozyjności, tak aby nie następowało pogorszenie się jakości wody i trwałości zastosowanych materiałów.

W oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) „organ administracji załatwia sprawę przez wydanie decyzji”. Ponadto art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1412 tj.) stanowi, że „w razie stwierdzenia naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowy inspektor sanitarny nakazuje w drodze decyzji, usunięcie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień”. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) „nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Otrzymuje:

1. POMAK Sp. z o.o.
ul. Składowa 2
66 – 016 Czerwieńsk

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk
2. Starosta Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65 – 057 Zielona Góra
3. a/a



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
z up.
mgr inż. Jolanta Antonik
Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze
specjalista zdrowia publicznego

Prowadzący sprawę: Natalia Mielnik
tel. 683254671 do 75 (wewn. 234)