



NS-HK-AII.530.2.1.2016.19

Zielona Góra, 11 maja 2016 r.



POMAK Sp. z o. o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że w dniu 19.04.2016r. pobrano do badania próbkę wody z hydroforni wodociągu publicznego w Czerwieńsku o produkcji $>100 \leq 1000$ m³/d. Próbkę wody pobrano po zakończeniu działań naprawczych przeprowadzonych przez „POMAK” Sp. z o. o. w Czerwieńsku w celu sprawdzenia czy woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dnia 13.11.2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Analiza sprawozdania z badań nr OL – LBS – 524/2016 z dnia 22.04.2016 r. wykazała w próbce wody nr OL – 524, pobranej w hydroforni w Czerwieńsku, podwyższoną mętność, tj: 1,7 NTU (przy najwyższej dopuszczalnej wartości – 1 NTU).

W związku z powyższym, zobowiązuję POMAK Spółka z o. o. w Czerwieńsku do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę, odpowiadającej wymaganiom określonym w w/w rozporządzeniu. Nie wykonanie tego obowiązku zostanie egzekwowane w drodze decyzji administracyjnej.

Załączniki:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS – HK – ZG – 56/16 z dnia 19.04.2016 r.

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwieńsk (bez załącznika)
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk
2. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
dr n. med. Tomasz Janik

Osoba do kontaktu: Joanna Pernal
tel. 683254671 do 75 (wewn. 234)