



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(068) 325-46-71 do 75

fax -(068) 351-47-96

e-mail: pszezielonagora@pis.gov.pl

NIP: 929-10-85-602

REGON: 970777594

604.26.2016

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA, ul. JASNA 10

NS-HK-AII.530.6.15.2015.48

e-mail: ugim@czerwiensk.pl



Zielona Góra, dnia 13 lipca 2016r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że w dniu 13.06.2016r. próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Zielonej Górze, zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia NR NS-HK-ZG-92/16, pobrali do badań laboratoryjnych dwie próbki wody z wodociągu publicznego w Nietkowie, tj. wodę uzdatnioną ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci w budynku mieszkalnym nr 33A przy ul. Kasprowicza w Nietkowie. Na podstawie sprawozdania z badań NR OL-LBS-807/808/2016 z dnia 22.06.2016r. w próbce wody pobranej z sieci stwierdzono podwyższoną zawartość manganu – $89,0 \pm 3,0 \mu\text{g/l}$ (przy dopuszczalnej zawartości - $50 \mu\text{g/l}$).

Wodę do badań pobrano, zgodnie z § 16 ust 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po zakończeniu działań naprawczych prowadzonych przez „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku, którego zobowiązano pismem z dnia 02.06.2016r., znak NS-HK-AII.530.6.15.2015.41 w celu sprawdzenia jej jakości.

W związku z powyższym przypominam, że nadal obowiązuje warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej w wodociągu publicznego w Nietkowie.

Załącznik:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia Nr NS-HK-ZG- 92/16 z dnia 13.06.2016r.

Otrzymuje:

1. Adresat (bez załącznika)
2. A/a

Do wiadomości:

1. POMAK Sp. z o. o. (z załącznikiem)
ul. Składowa 2
66 – 016 Czerwieńsk

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik

Sprawę prowadzi: Joanna Pernal
tel. 683254671 do 75 wewn. 234