



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(068) 325-46-71 do 75

fax -(068) 351-47-96

e-mail: pszezielonagora@pis.gov.pl

NIP: 929-10-85-602

REGON: 970777594

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA, ul. JASNA 10

NS-HK-AI.530.6.1.2016.31

NS-HK.040.1.2016.21

e-mail: ugim@czerviensk.pl



Zielona Góra, dnia 12 lipca 2016r.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze informuje, że w związku z kolejną interwencją w sprawie niewłaściwej jakości wody (barwa żółto-brunatna) w miejscowości Leśniów Wielki, zaopatrywanej w wodę z wodociągu publicznego w Sudole, w dniu 13.06.2016r. próbkobiorcy Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Zielonej Górze, zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia NR NS-HK-ZG-91/16, pobrali do badań laboratoryjnych dwie próbki wody z w/w wodociągu, tj. wodę uzdatnioną ze Stacji Uzdatniania Wody oraz z sieci - w kuchni budynku mieszkalnego 73b w Leśniowie Wielkim. Na podstawie sprawozdania z badań NR OL-LBŚ-805/806/2016 z dnia 22.06.2016 r., w próbce wody pobranej z sieci nie stwierdzono przekroczenia oznaczanych parametrów, tj.: mętności, manganu i żelaza. Stwierdzono natomiast podwyższoną mętność - $5,2 \pm 0,3$ NTU, mangan - 220 ± 48 $\mu\text{g/l}$ i żelazo - 720 ± 87 $\mu\text{g/l}$ w wodzie uzdatnionej w SUW. Prawidłowe wartości parametrów wynoszą odpowiednio: mętność 1 NTU, mangan - 50 $\mu\text{g/l}$ i żelazo - 200 $\mu\text{g/l}$.

Jednocześnie, w dniu 21.06.2016r. do tutejszej stacji wpłynęło sprawozdanie z badań wody nr 014/2016-38 z dnia 09.06.2016r. pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie monitoringu kontrolnego przez „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku z wodociągu publicznego w Sudole. Analiza w/w sprawozdania wykazała przekroczenie mętności - 5 NTU w próbce wody pobranej z sieci w Sklepie spożywczym w Leśniowie Małym.

W związku z powyższym przypominam, że 13 kwietnia 2016 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał warunkową ocenę przydatności wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego w Sudole. Proszę o podanie informacji, jakie zostaną podjęte działania naprawcze w tej sprawie.

Załącznik:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia Nr NS-HK-ZG- 91/16 z dnia 13.06.2016r.

Otrzymuje:

1. Adresat (bez załącznika)
2. A/a

Do wiadomości:

1. POMAK Sp. z o. o. (z załącznikiem)
ul. Składowa 2
66 – 016 Czerwieńsk

Sprawę prowadzi: Joanna Pernal
tel. 683254671 do 75 wewn. 234

z upoważnienia
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Zielonej Górze

KIEROWNIK
SEKCJI NADZORU HIGIENY
ŻYWNOSCI, ŻYWIENIA I PU

mgr inż. Jan Kisiel