



Uwagi

- 1) Projektowane obwody zasilające jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną klimatyzatorów prowadzić w listwach instalacyjnych pod sufitem
- 2) Wyłącznik "WB" bezpieczeństwa instalować obok jednostki zewnętrznej klimatyzatora w obudowie IP65; (25A; 400V; 3BIEG)
- 3) Podgrzewacz wody zasilany z instalacji fotowoltanicznej, oddzielne opracowanie

Zakład Inwestycji Budowlanych Stanisław Makala				WILKANOWO ul. Sowia 6 66-008 ŚWIDNICA Tel. (068) 327 31 02	
Inwestor GMINA CZERWIEŃSK, 66-016 Czerwieńsk, ul. Rynek 25					
Zadanie Przebudowę systemu grzewczego w ramach przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w świetlicy wiejskiej Będowie Nr 58 dz. Nr 175/2					
Przedmiot rysunku		Nr umowy		Skala	Nr rys.
Instalacje elektryczne klimatyzacji				1:50	2
		UPRAWNIENIA			
		Specjalność	Numer upr.	Podpis	Data
Projektant	inż. Krzysztof Kowala	elektryczna	201/88/ZG		10.2016
Sprawdzający	inż. Wacław Obiński	elektryczna	153/78/ZG		10.2016