



Czerwieńsk, dnia 16.02.2017r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk : www.bip.czerwiensk.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 19964 – 2017 z dnia 06.02.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

Czy Zamawiający wymaga, aby kotły centralnego ogrzewania na pellet posiadały certyfikat z akredytowanej jednostki badawczej na spełnienie wymogów emisyjności zanieczyszczeń i sezonowej sprawności zgodnie z założeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/125/WE tj. Ecodesign (Ekoprojekt)?

Odp.

Tak. Odpowiednie zapisy zawiera SIWZ w rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 8 lit. b), rozdziale VIII pkt. 3 oraz w rozdziale XII pkt. 1 ppkt. 6.


BURMISTRZ
Krzysztof Krawiec