


ZESTAW WODOMIERZOWY

Woda do celów
p.poż.
- CuØ35x1,5



1	Obejma mocująca przewód PE40mm	1
2	Kształtka przejściowa z PEØ40/StalØ32	1
3	Rura ochronna stalowa Dn 65mm z uszczelnieniem pastą Hilti	1
4	Zawór kulowy Dn 32mm	5
5	Prostka ocynkowana L=5*D	1
6	Złączka nakrętna zwężkowa M2 ocynk.	2
7	Wodomierz skrzydełkowy Ø20mm kl."C"	1
8	Prostka ocynkowana L=3*D	1
9	Zawór antyskażeniowy Typ BA Dn 32mm	1
10	Filtr do zimnej wody Ø32	1
11	Zawór antyskażeniowy Typ EA Dn 32mm	1
12	Zawór priorytetu Ø32 DH100	1

"ARCHIBER"				
65-245 Zielona Góra ul.Armił Ludowej 2. tel./068/320 90 26 NIP: 973-070-38-42				
OBIEKT: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na centrum rehabilitacji w Czerwienisku ul. Zielonogorska działka nr 649/3 obręb Czerwienisk.		NR.ZLEC		SKALA
TREŚĆ: ZESTAW WODOMIERZOWY		ARKUSZ NR.		-
		7		
WYKONAWCA OPRACOWANIA		UPR.BUD.	PODPIS	DATA
AUTOR:	mgr inż. M. KARASZ	LBS/0014/		03/2017
SPRAWDZIL:	mgr inż. S. KARASZ	PMOS/15		03/2017