

Odpowiedzi na pytania i wnioski Wykonawców 1

Zamawiający informuje, że w postępowaniu znak: pod nazwą: „**Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Czerwieńsk w miejscowościach Płoty i Nietkowice**” wpłynęły pytania i wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W tej sytuacji, zamawiający cytując pytania i wnioski, odpowiada:

Pytanie / wniosek nr 1

Czy nowo budowane sieciowe przepompownie ścieków, oraz przepompownie wody opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest zainstalowany i funkcjonuje w POMAK?.

Odpowiedź: Tak.

Zabór dnia 03 listopada 2017 r.