




NS-HK-AII.530.2.2.2018.8
NS-HK-040.1.2018.8

Zielona Góra, 22 marca 2018



OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr 017/2018-15 z dnia 05.03.2018, próbek wody pobranych w dniu 02.03.2018 r. w ramach monitoringu wewnętrznego z wodociągu publicznego Czerwińsk o produkcji $> 100 \leq 1\ 000$ m³/d, administrowanego przez POMAK Sp. z o. o., 66 – 016 Czerwińsk, ul. Składowa 2, stwierdza **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi**.

Analiza próbek wody numer 355/2018, 556/2018 i 357/2018 pobranych zgodnie z protokołem pobrania próbek wody nr 111/2018 wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów **nie odpowiada** wymaganiom zawartym w części C w tabeli nr 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) ze względu na przekroczenie dopuszczalnej wartości żelaza w próbce wody pobranej w Czerwińsku z Hydroformi, które wynosiło **396 µg/l**, z sieci przy ul. Zielonogórskiej 24 – **203 µg/l** i przy ul. Składowej 2 (Pomak) – **321 µg/l**.

Przekroczenia w/w parametru nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. brunatne zabawienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze. W okresie warunkowej przydatności wody do spożycia zawartość żelaza nie powinna przekraczać 396 µg/l.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze przekazuje w załączeniu komunikat do rozpowszechnienia, zgodnie z § 26 w/w rozporządzenia.

Załączniki:

1. Komunikat o warunkowej przydatności wody do spożycia w wodociągu publicznym w Czerwińsku

Otrzymuje:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwińsk (e-mail: burmistrz@czerwiensk.pl)
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwińsk
2. A/a

Do wiadomości:

1. POMAK Sp. z o. o. (e-mail: kontakt@pomak.pl)
ul. Składowa 2
66 – 016 Czerwińsk
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65 – 849 Zielona Góra

p.o. PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
Liliana Gintowt
mgr Liliana Gintowt



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 22.03.2018 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Czerwieńsku (gm. Czerwieńsk) zaopatrującego

miejsowości: Czerwieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., po. 2294), w zakresie związków żelaza.

Przekroczenia ww. parametrów nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. brunatne zabawienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**



Administrator wodociągu podjął działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

