

W istniejącej rozdzielnicy głównej Rg szkoły zabudować wyłącznik p.pożarowy projektowanej sali sportowej.
LN1-100A
NZM1-XA208 250VAC
OF240
3(B6A)

Pi=34,17kW
Po=19,02kW
Io=28,8A

Na wewnętrznej ścianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robót elektrycznych umieści czytelną dokumentację powykonawczą rozdzielnicy zabezpieczoną w sposób trwały (zalaminowaną)

Rozdzielnica zlokalizowana w komunikacji - parter

Rozdzielnica winna posiadać rezerwę 30% po zabudowaniu zabezpieczeń



Rozdzielnica p/t ,univers,IP44/II klasa izolacyjności
wymiary: 650x550x110, 8x12=96 modułów
Wysokość dolnej krawędzi od poziomu posadzki - 1200mm

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH

65-245 Zielona Góra ul.Armii Ludowej 2. tel./068/320 90 26 NIP.929-009-63-31

OBIEKT: SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LEŚNIOWIE WIELKIM DZIAŁKA NR .105/4 OBRĘB GMINA CZERWIEŃSK.		NR.ZLEC	SKALA -------
TREŚĆ: ROZDZIELNICA R1			ARKUSZ NR. 1/E
WYKONAWCA OPRACOWANIA		UPR.BUD.	PODPIS / DATA
AUTOR:	inż. A.WROTKOWSKI	182/76/ZG	03/2015
OPRACOWAŁ:	inż. M.WROTKOWSKI		03/2015