


P=13,79kW
Po = 7,66kW
Io=11,6A



Rozdzielnica pł. ,univers. ,IP44/III klasa Izolacyjności
wymiany: 650x550x110, 8x12=96 modułów
Wysokość dolnej krawędzi od poziomu posadzki - 1200mm

Na wewnętrznej ścianie drzwiczek rozdzielnicy wykonawca robót elektrycznych umieści czytelną dokumentację wykonawczą rozdzielnicy zabezpieczoną w sposób trwały (zalaminowaną)

Rozdzielnica zlokalizowana w sali gimnastycznej - sala gimnastyczna

Rozdzielnica winna posiadać rezerwę 30% po zabudowaniu zabezpieczeń

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH			
65-245 Zielona Góra ul.Armił Ludowej 2. tel./068/320 90 26 NIP.929-009-63-31			
OBIEKT: SALA SPORTOWA		NR.ZLEC	
PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LESNIEWIE WIELKIM		SKALA	
DZIAŁKA NR.105/4 OBRĘB GMINA CZERWIENSK.		-----	
TREŚĆ: ROZDZIELNICA ROS		ARKUSZ NR. 3/E	
WYKONAWCA OPRACOWANIA		UPR.BUD.	PODPIS
AUTOR:		DATA	
OPRACOWAŁ: inż. A.WROTKOWSKI		182/76/ZG	03/2015
			03/2015