

604.18 2020

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.7.2.2020

Zielona Góra, 20.02.2020 r.

Handwritten signature

OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO PŁOTY

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie § 20 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po analizie prowadzonego nadzoru i zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych za okres od 01.03.2019 r. do 31.01.2020 r. w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej z wodociągu publicznego Płoty o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$, administrowanego przez POMAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 66 – 016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2, przesyła okresową ocenę jakości wody.

W okresie od 01.03.2019 r. do 31.01.2020 r., zgodnie z ustalonym harmonogramem pobrano planowaną ilość próbek wody: w ramach bieżącego nadzoru pobrano 7 próbek wody – 6 w zakresie parametrów grupy A i enterokoków oraz 1 w zakresie parametrów grupy B, a w ramach kontroli wewnętrznej pobrano 5 próbek wody – 4 w zakresie parametrów grupy A i 1 w zakresie parametrów grupy B.

Analiza próbek wody pobranych w dniach 08.05.2019 r. i 04.11.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej w hydroformi w Płotach (woda uzdatniona), wykazała podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C. W próbkach wody pobranych w tym samym czasie w sieci wodociągowej, w stałych punktach monitoringowych, nie stwierdzono nieprawidłowych zmian powyższego parametru. Po otrzymaniu informacji o wynikach badań, Spółka podjęła działania naprawcze i pobrała dodatkowe próbki wody w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów mikrobiologicznych. W zbadanych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń.

Analiza pozostałych próbek wody pobranych w okresie od 01.03.2019 r. do 31.01.2020 r. wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów grupy A i B spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.). Na dzień 31 stycznia 2020 r. woda z wodociągu publicznego Płoty jest **przydatna** do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru nad jakością wody administrator wodociągu przekazywał sprawozdania z badań wody, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze zwróci uwagę na terminowość przekazywania przez administratora wodociągu sprawozdań z badań wody w przypadku wystąpienia przekroczeń wartości parametrycznych. Sprawozdania z badań niezawierające przekroczeń przekazywane są terminowo.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Załącznik – 1

Załącznik nr 1 – Protokół pobrania próbek wody nr NS-HK-ZG-7/2020 z dnia 22.01.2020 r.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Czerwieńska
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk
2. POMAK Sp. z o.o. (załącznik)
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk
3. a/a

Karolina Zimna
tel. 683254671 do 75 (wew. 0234)

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI