B

B

A

C

ISTNIEJĄCA PIWNICA

L.p.	nazwa pom.	pow. [m2]
0–1	KLATKA SCHODOWA	1,5
0–2	KORYTARZ	11,9
0–3	KOTŁOWNIA	21,1
0–4	POM. GOSP.	22,0
		56,5

0-1

0-2

−2,55

13x19/26

2

100/200
EI30

Do hydrantu p.poż. na parterze

1

WYMIANA
ISTNIEJĄCEGO
KOTŁA GAZOWEGO
NA NOWY

0-3

0-4

Zawór antyskażeniowy BA Dn32mm
z zaworami odcinającymi Dn32mm

Ø35x1,5

100/200

Do istn. instalacji

Do istn. instalacji

Istn. wodomierz do wymiany na nowy

Istniejące przyłącze wody
Dn50mm - bez zmian

A

C

RZUT PIWNIC
1:75
INST. WODOCIAGOWA

LUBUSKIE BIURO PROJEKTÓW
65–119 Zielona Góra
ul. Konstruktorów 36/2
tel. 605 57 88 87

treść rysunku:
RZUT PARTERU–INST. WOD.

nazwa obiektu:
Żłobek, biblioteka

adres obiektu:
CZERWIEŃSK, DZ NR 331/1, 331/2

inwestor:
GMINA CZERWIEŃSK

skala rysunku:
1:75

nr rys.:
1

data:
09–2019

inst. sanitarne
projektant
mgr inż. Stanisław Karasz
spec. sanitarna, upr. nr 201/75/Zg

inst. sanitarne
sprawdzający
mgr inż. Marek Karasz
spec. sanitarna, upr. nr LBS/0014/PWOS/15