

Radny Wojciech Zawada

Czerwieńsk, 27 maja 2020 r.

Rada Miejska w Czerwieńsku
WPLYNĘŁO

Szanowny Pan

2020 -05- 27

Piotr Iwanus

Burmistrz

BRM. 0003 11. 2020
Czerwieńska Zał. 1

ZAPYTANIE nr 06/2020

W ciągu ostatnich kilku tygodni Mieszkańcy Czerwieńska wielokrotnie narzekali na jakość dostarczanej wody. Brudna ciecz leciała z kranów na ulicy Zachodniej, Akacyjowej czy Kwiatowej. Czym było to spowodowane i jakie działania podjęto w celu wyeliminowania takich zdarzeń w przyszłości?

Z wyrazami szacunku

Zawada

Otrzymują:

1. Adresat

2. Pan Krzysztof Smorąg - Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

3. aa.

*Podzielenia odpowiedzi
PIP
sesja RM w czerwcu
27.05.2020*



Czerwieńsk 2020-06-15

Szanowny Pan
Wojciech Zawada
Radny Rady Miejskiej
w Czerwieńsku

L.dz. ¹⁹⁸...../06/2020/TF

W nawiązaniu do zapytania nr 06/2020r., w sprawie stanu jakości wody dostarczanej mieszkańcom ulic Zachodniej, Akacyjowej i Kwiatowej Burmistrz Czerwieńska powyższą korespondencję Pana Radnego skierował celem wyjaśnienia i udzielenia Panu odpowiedzi do spółki POMAK- która w imieniu Gminy Czerwieńsk dostarcza wodę oraz odprowadza ścieki z terenu gminy.

Zarząd POMAK Sp. z o.o. w Czerwieńsku odpowiadając na Pana Radnego zapytanie uprzejmie wyjaśnia że;

Powodem wystąpienia przerw w dostawie wody na terenie wspomnianym w zapytaniu zawsze są powstałe w najmniej oczekiwanych miejscach i czasie awarie sieci co skutkuje potrzebą zamknięcia dopływu wody, a po usunięciu powstałej awarii potrzebę bezwzględnego płukania sieci zasilającej wszystkich odbiorców do niej podłączonych. System dystrybucji wody w mieście wymusza zamknięcie sieci przesyłowej również w miejscach oddalonych od miejsca powstania i usunięcia awarii. Świadoma ingerencja na sieci wodociągowej tj. usuwanie awarii, remonty, wykonywanie nowych lub wymiana przyłączy zawsze w sposób kontrolowany dokonywana jest przez pracowników spółki, a odbiorcy medium informowani są za pośrednictwem strony www.pomak.pl

Powstające awarie na sieci wodociągowej mają wiele przyczyn do których z naszej obserwacji należą; stara infrastruktura wodociągowa, niestabilność gruntów, nieświadome (?) uszkodzenia sieci przez innych wykonawców itp. Zauważalne jest również niekontrolowane otwieranie hydrantów przez nieznanymi sprawców, co powoduje wstrząsanie struktury sieci i jej zabrudzenie. Wyeliminowanie tych przyczyn może poprawić ogólną funkcjonalność sieci i komfort dostawy i odbioru wody, jednakże poza apelowaniem o powstrzymanie się od otwieraniem zasuw i zaworów na sieci przez osoby nieuprawnione zarówno Burmistrz Czerwieńska jak i Zarząd spółki POMAK innej możliwości zdyscyplinowania nie posiada.

Przyznać należy że w ostatnim czasie, szczególnie w bloku przy ul. Akacyjowej dość często występują zabrudzenia wody. Pracownicy spółki dokonali pełnej kontroli stanu sieci przesyłowej i każdorazowo po zgłoszonych przez mieszkańców zakłóceniach w jakości dostarczanej wody dokonali płukania i kontrolowali jej jakość w miejscu zamontowania

zaworów głównych, zaś obowiązek dbania o właściwy stan przyłączy jak również sieci rozdzielczej wewnątrz nieruchomości spoczywa na jej właścicielu.

Nadmieniam, że jakość wody dostarczana mieszkańcom Czerwieńska była w dniach 16.03.2020r., oraz 08.05.2020 r. kontrolowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze i jest zgodna z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Z poważaniem


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Frackowiak

Otrzymują:

1. Burmistrz Czerwieńska

2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwieńsku

2. Adresat

3. a/a