



NS-HK-AII.530.6.7.2017.6

Zielona Góra, 29 grudnia 2017 r.

2018 -01- 02

Nr 22 Za:

STWIERDZENIE PRZYDATNOŚCI WODY DO SPOŻYCIA

Na podstawie § 17 ust.1 pkt 1 i § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr 003/2017-58, 424310/17/POZ, 003/2017-59 i 424311/17/POZ z dnia 16.10.2017 r., próbek wody pobranych w dniu 12.10.2017 r. w ramach monitoringu wewnętrznego z wodociągu publicznego Nietków o produkcji $> 100 \leq 1\ 000$ m³/d, administrowanego przez POMAK Sp. z o. o., 66-016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2, stwierdza *przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie oznaczanych parametrów.*

Analiza próbek wody numer 1826/2017 i 1827/2017 pobranych dnia 12.10.2017 r., zgodnie z protokołem pobrania próbek wody nr 648/2017 wykazała, że woda w zakresie wykonanych parametrów objętych **monitoringiem kontrolnym odpowiada** wymaganiom § 3 ust. 1 pkt. 1 oraz ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze decyzją Nr 521 NS-HK/2017 z dnia 6 marca 2017 r. stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w wodociągu publicznym w Nietkowie, z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej mętności i zawartości żelaza.

Otrzymuje:

1. POMAK Sp. z o. o.
ul. Składowa 2
66 – 016 Czerwieńsk
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65 – 849 Zielona Góra

Prowadząca sprawę: Karolina Zimna
tel. 683254671 do 75 (wewn. 234)

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik