

Czerwieńsk, dnia 11.01.2017r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk : [www.bip.czerwiensk.pl](http://www.bip.czerwiensk.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Czerwieńsk, w tym wykorzystanie instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 935 – 2017 z dnia 03.01.2017r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

1. Czy można złożyć oferty jedynie na części dot. wybudowania instalacji fotowoltaicznych?  
Odp.

Wykonawca może złożyć ofertę częściową na całą część, a nie na jej wybrany element.

2. Czy system fotowoltaiczny powinien zostać przyłączony do wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej za pomocą falownika, a następnie nadwyżka produkcji powinna zostać skierowana do grzałki w zasobnikach CW? Czy też nadwyżka powinna zostać wyeksportowana do zewnętrznej sieci zakładu energetycznego?  
Odp.

System fotowoltaiczny powinien być podłączony do wewnętrznej instalacji elektrycznej, a nadwyżka powinna zostać wyeksportowana do zewnętrznej sieci zakładu energetycznego.

3. Czy cokolwiek oznacza fakt iż połączyliście Państwo zapytanie dot. instalacji fotowoltaicznych wraz z zasobnikami CW?  
Odp.

Nic nie oznacza.

4. Czy Zamawiający wymaga, aby kotły centralnego ogrzewania na pellet posiadały certyfikat z akredytowanej jednostki badawczej na spełnienie *wymogów emisyjności zanieczyszczeń i sezonowej sprawności zgodnie z założeniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/125/WEtj. Ecodesign (Ekoprojekt)*?  
Odp.

Nie. Kotły centralnego ogrzewania powinny spełniać wymagania zgodności produkcji z normami odpowiednio dla kotła.

5. Czy Zamawiający dopuszcza użycie paneli fotowoltaicznych o mocy 260 W?  
Odp.

Jeżeli panele o mocy 260W będą spełniać określone w SIWZ wymagania, to tak.

6. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie falowników jednofazowych dla obiektów: Wiejski Dom Kultury w Nietkowie, Wiejski Dom Kultury w Leśniowie Wielkim, Będów – świetlica wiejska, Wiejski Dom Kultury w Nietkowicach?

Odp.

Nie

7. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów fotowoltaicznych o większej niż 18 kg?

Odp.

Nie.

8. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów fotowoltaicznych o wartości prądu wstecznego 15A?

Odp.

Max. obciążenie prądem wstecznym 25A.

9. Czy Zamawiający dopuści zastosowanie modułów fotowoltaicznych ze standardową ramą bez plastikowych drenaży na rogach modułów?

Odp.

Moduły fotowoltaiczne muszą posiadać drenaże.

10. Proszę o uzupełnienie dokumentacji branży sanitarnej w obiektach Remiza OSP – Nietków MGOK – Czerwieńsk. Czy dokumentacja zostanie uzupełniona ? i czy w związku z tym zostanie przesunięty termin składania ofert ?

Odp.

Na stronie internetowej umieszczono PB instal. CO-REMIZA OSP wraz z przedmiarem robót.

Modernizację systemu grzewczego w MGOK Czerwieńsku należy wycenić na podstawie opisów technicznych i rysunków zawartych w dokumentacji projektowej.

Zamawiający zamieścić również przedmiary robót na wszystkie roboty budowlane i na systemy grzewcze o obiektach, gdzie modernizowane są kotłownie tj. Dom Kultury w Leśniowie Wielkim, Dom Kultury w Nietkowicach, Szkoła Podstawowa w Nietkowicach, Świetlica Wiejska w Będowie, Przedszkole w Czerwieńsku, Szkoła Podstawowa w Płotach. Dla pozostałych obiektów wykonawca przygotowuje ofertę na modernizację systemu ogrzewania i CWU obejmującą montaż zasobnika CW , regulacja instalacji wg dokumentacji projektowej.

Burmistrz Czerwieńska  
Piotr Iwanus