

GGRios. 604.69.2018

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
<http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/>
e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AI.530.6.3.2016.77

Zielona Góra, 9 października 2018 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LBS-1123-1124/2018 z dnia 01.10.2018 r., próbek wody pobranych w dniu 26.09.2018 r. z wodociągu publicznego Sudół o produkcji <math><100\text{ m}^3/\text{d}</math>, którego administratorem jest POMAK Sp. z o.o., 66 – 016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2, informuje, że analiza próbki wody numer OL – 1123 pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w Sudole, zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-150/18 wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów **nie odpowiada** wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) ze względu na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu– 144 ± 13 $\mu\text{g/l}$.

Załączniki:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia:
nr NS – HK – ZG – 150/18 z dnia 26.09.2018 r.

Otrzymuje:

1. POMAK Sp. z o.o. (e-mail: kontakt@pomak.pl)
ul. Składowa 2
66 – 016 Czerwieńsk
2. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze
Dorota Baranowska
mgr inż. Dorota Baranowska

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65 – 849 Zielona Góra