

Czerwieńsk, dnia 20.05.2020 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Czerwieńsk : www.bip.czerwiensk.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Przebudowa drogi gminnej nr 001274F na odcinku Sycowice-Nietkowice Gmina Czerwieńsk
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 538022-N-2020 - z dnia 08.05.2020 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia:

Pyt. nr 1

Czy Zamawiający posiada projekt remontu przepustu? Informację na temat wymiarów istniejącego przepustu, średnicy nowego przepustu, ilość robót ziemnych, technologii wykonania ścianek czołowych?

Odp.

Na podstawie przeglądu przepustu, należy naprawić podpory i skrzydełka przepustu.

Pyt. nr 2

Czy Zamawiający jest w posiadaniu pozwolenia Wodnoprawnego odnośnie remontu przepustu (zmiana światła przepustu).

Odp.

Światło przepustu nie ulega zmianie.

Pyt. nr 3

Czy zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia przebudowywanej drogi na czas robót?

Odp.

Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas robót przy układaniu warstwy ścieralnej.

Pyt. nr 4

W dokumentacji przetargowej brak jest Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Prosimy o ich zamieszczenie.

Odp.

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zostanie umieszczona.

Pyt. nr 5

W pozycji kosztorysowej nr 4 „Remont cząstkowy nawierzchni wyrównanie lokalnych nierówności” prosimy o przedstawienie ilości w tonach lub podanie grubości warstwy wyrównawczej. Ilość przedstawiona w m2 bez podania grubości warstwy nie pozwala na dokonanie prawidłowej i rzetelnej wyceny.

Odp.

W rozdziale XIII pkt 4 SIWZ jest zapis: „Zasadnym jest, aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac

będących przedmiotem zamówienia, a także dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji niezbędnych do wyceny oferty.”

Pyt. nr 6

Pozycja nr 6 przedmiaru robót - Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16S o gr. 3 cm nie spełnia wymagań technologicznych. Prosimy o zmianę parametrów mieszanki lub grubości warstwy.

Odp.

Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC11 o gr. 3 cm.

Pyt. nr 7

SIWZ pkt IV 1. „Dokumentacja projektowa dostępna na stronie internetowej Zamawiającego obejmuje pełny zakres przebudowy drogi.” W dalszych zapisach SIWZ pkt IV 5. 6) Zamawiający wskazuje, że „Po stronie Wykonawcy leży poniesienie kosztów o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy.”. Wnosimy o potwierdzenie, że koszty Wykonawcy, poniesione jako niezbędne do należytego wykonania umowy a pominięte w dokumentacji projektowej Zamawiającego, rozliczane będą w oparciu o §21 Warunki Zmiany Umowy projektu umowy.

Odp.

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zgodnie zapisami §21 Umowy.

Pyt. nr 8

Projekt umowy §4 ust. 1: „Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności (...) 2) wskazanie miejsca, w obrębie którego możliwe będzie zorganizowanie zaplecza budowy,”. Zwracamy się o:

- sprecyzowanie, czy wskazane przez Zamawiającego zaplecze budowy umiejscowione będzie na terenie budowy czy poza,
- podanie dokładnego terminu w jakim Zamawiający wskaże to miejsce,
- informację, czy Wykonawca może nie przyjąć wskazanej lokalizacji i zorganizować zaplecze budowy w innym miejscu.

Odp.

Lokalizacja zaplecza budowy zostanie uzgodniona w dniu podpisania protokołu przekazania placu budowy z wybranym Oferentem.

Pyt. nr 9

Projekt umowy §4 ust. 1 pkt 5) Wnosimy o podanie, do jakich właściwych organów administracyjnych i w jakim zakresie występować ma- jeśli wystąpi potrzeba- Wykonawca w imieniu Zamawiającego.

Odp.

Jeżeli wystąpi taka potrzeba.

Pyt. nr 10

Projekt umowy §4 ust. 2 pkt 3) w związku z §4 ust. 3 pkt 1). Wykonawca zobowiązany jest m.in. do „wykonania zabudowań prowizorycznych i niezbędnych zabezpieczeń koniecznych do zrealizowania prac. O jakich prowizorycznych zabudowaniach i niezbędnych zabezpieczeniach mowa w tym punkcie?

Odp.

Oferent we własnym zakresie musi zabezpieczyć teren budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Pyt. nr 11

Projekt umowy §4 ust. 2 pkt 12) Wykonawca zobowiązany jest do „nanoszenia na bieżąco w dokumentacji uzasadnionych zmian, wprowadzanych w uzgodnieniu z Zamawiającym i/lub Inżynierem w przypadku odstępstw od dokumentacji projektowej,”. Inwestycja będzie realizowana w systemie „buduj”. Prosimy o potwierdzenie, że w/w zmian będzie dokonywał Projektant Zamawiającego i na koszt Zamawiającego.

Odp.

Zmian będzie dokonywał autor projektu.

Pyt. nr 12

Projekt umowy §4 ust. 4: „(...) Podczas prowadzenia prac na terenie budowy muszą znajdować się i być do dyspozycji, co najmniej następujące dokumenty: dokumentacja projektowa, decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie rozpoczęcia robót, STWiORB, protokół przekazania terenu budowy, raporty ze spotkań organizacyjnych i koordynacyjnych, protokoły oraz inne dokumenty, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.” Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie w/w dokumenty Wykonawca może przechowywać w siedzibie Wykonawcy, nie znajdującej się na terenie budowy.

Odp.

Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dokumentację na terenie budowy.

Pyt. nr 13

Projekt umowy §4 ust. 6: „(...) W skład operatu kolaudacyjnego wchodzić będą: 12) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia., a odnoszące się do jego realizacji, 13) wszelkie inne dokumenty potrzebne do zgłoszenia zakończenia robót.” Zapisy tych dwóch punktów są dalece nieprecyzyjne i stanowią szeroki, niezamknięty katalog dokumentów. Wnosimy o usunięcie tych dwóch punktów z projektu umowy bądź sprecyzowanie o jakich dokumentach jest w nich mowa. Przekazanie Operatu Kolaudacyjnego warunkuje bowiem wystawienie Protokołu końcowego odbioru robót.

Odp.

W skład operatu kolaudacyjnego powinny wchodzić dokumenty wymagane przepisami.

Pyt. nr 14

Projekt umowy §1 ust. 17. Prosimy o wyjaśnienie różnicy pomiędzy dokumentacją wykonawczą a powykonawczą.

Odp.

Podstawowe pojęcia i ich definicje przedstawione są §1 Umowy.

Pyt. nr 15

Projekt umowy §8 ust. 9: „Ponadto, jeżeli wady i/lub usterki nie nadają się do usunięcia lub ich usunięcie wymagałoby nadmiernych kosztów, Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.” Co Zamawiający ma na myśli wskazując na „odpowiednie obniżenie wynagrodzenia”? Na podstawie jakich kalkulacji Zamawiający określi kwotę obniżenia?

Odp.

Kalkulacja wykonana zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wybranego oferenta.

Pyt. nr 16

Projekt umowy §8 ust. 11 stanowi, że Protokół końcowego odbioru robót zawierać będzie m.in. 6) wykaz ujawnionych wad i/lub usterek. Natomiast w ust. 12 Zamawiający wskazał, że „Protokół końcowego odbioru robót zostanie podpisany w terminie do 7 dni od dnia, w którym zgodnie z oceną Inżyniera, Wykonawca wykonał bez wad i usterek roboty objęte Umową (...)”. Zapisy stoją ze sobą w sprzeczności. Wnosimy o usunięcie sformułowania „bez wad i usterek” z ust. 12.

Odp.

Zapisy zostaną wykreślone.

Pyt. nr 17

Projekt umowy §20 ust. 1: „Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (...) gdy (...) 11) Wykonawca nie dostarczył po pisemnym wezwaniu od Zamawiającego wymaganych dokumentów”. Wnosimy o usunięcie tego zapisu. Umowa nie precyzuje ani terminu wyznaczonego Wykonawcy na przekazywanie jakichkolwiek dokumentów, ani ten ustęp nie precyzuje o jakich dokumentach mowa. Odstąpienie od Umowy jest w tej sytuacji karą niewspółmierną do ewentualnego zawinienia Wykonawcy.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu.

Pyt. nr 18

SIWZ pkt. IV 8.2) d) oraz projekt umowy § 9 ust.3 pkt. 4), zgodnie z którym „Rozliczenie za wykonane roboty budowlane, montażowe, zagospodarowania terenu nastąpi dwoma fakturami VAT w sposób następujący: (...) 4) odstępstwa wysokości faktur – nie więcej niż 3-5% wartości (...)”. Mając na uwadze charakter wynagrodzenia (ryczałt) wnosi się o wyjaśnienie, w odniesieniu do jakich wartości mogą być odstępstwa i jaki miałyby mieć wpływ na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, wskazane w § 9 ust. 1.

Odp.

Wskazana tolerancja wysokości faktur odnosi się do płatności pierwszej faktury.

Pyt. nr 19

Projekt umowy §12 – wnosi się o wprowadzenie limitu kar do wysokości 15% wynagrodzenia umownego, wskazanego w §9 ust. 1.

Odp.

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu kar do 15% wynagrodzenia umownego.

Pyt. nr 20

Czy na przepuszczenie Zamawiający przewiduje montaż barier samochodowych lub balustrad dla pieszych oraz chodnik ?

Odp.

Na przepuszczenie należy zamontować bariery energochłonne.

Pyt. nr 21

Czy zgodnie z przedmiarem robót, skropienie występuje pod jedną warstwą?

Odp.

Skropienie przewidziane jest na istniejącej nawierzchni.

Pyt. nr 22

Czy wykonanie projektowanych poboczy nie wymaga ścinki istniejących oraz plantowania podłoża, usunięcia darniny/humusu?

Odp.

W pozycji wykonanie poboczy należy uwzględnić równanie pobocza z zachowaniem spadku 6%.

Pyt. nr 23

Czy Zamawiający może potwierdzić, że istniejąca jezdnia posiada dostateczną szerokość celem ułożenia na niej z odsadzkami projektowanych warstw nawierzchni?

Odp.

Tak.

Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus



BURMISTRZ
Piotr Iwanus