



NS-HK.AII.530.6.3.2016.47

Zielona Góra, 29 grudnia 2017 r.



DECYZJA NR 2384 NS-HK/2017

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, po zapoznaniu się z wnioskiem „POMAK” Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk, zawartym w piśmie z dnia 22 grudnia 2017 r. i analizie dokumentacji,

zmienia

swoją decyzję nr 521 NS-HK/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w punktach 1 i 2, dotyczących zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie o produkcji $>100 \leq 1000$ m³/d, wody o parametrach w zakresie mętności i żelaza, zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w taki sposób, że przedłuża termin wykonania obowiązków wymienionych w pkt. 1 i 2 **do dnia 31 stycznia 2018 r.** W okresie warunkowej przydatności wody do spożycia, zawartość żelaza nie może przekroczyć 852 µg/l, a mętność - 3,0 NTU

UZASADNIENIE

Dnia 6 marca 2017 r., po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych z wodociągu publicznego w Nietkowie o produkcji $>100 \leq 1000$ m³/d na Stacji Uzdatniania Wody w Nietkowie, w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprowicza 33a i budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 100 w Nietkowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał decyzję nr 521 NS-HK/2017, dotyczącą zapewnienia wody o parametrach mętności i żelaza, zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Termin wykonania obowiązku wyznaczył na dzień 30 września 2017 r.

W piśmie z dnia 26 września 2017 r. administrator wodociągu poinformował Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o pobraniu próbek wody do badania w dniu 22 września 2017 r. Pismem z dnia 2 października 2017 r. przedsiębiorstwo „POMAK” Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk, przekazało wyniki badania wody wykonane przez laboratorium Ekosystemy – JT TETERYCZ JERZY ul. Głowackiego 9 w Zielonej Górze (Laboratorium zatwierdzone przez PPIS w Zielonej Górze). Na podstawie przekazanego sprawozdania z badań nr 003/2017-54 z dnia 26 września 2017 r. stwierdzono na Stacji Uzdatniania Wody w Nietkowie: mętność $<0,5$ NTU, żelazo - <150 µg/l, w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprowicza 33a: mętność $<0,5$ NTU, żelazo - 256 ± 54 µg/l, w budynku mieszkalnym przy ul. Kwiatowej 12 w Nietkowie: mętność 0,9 NTU, żelazo - 166 µg/l i w budynku mieszkalnym przy ul. Ogrodowej 2 w Nietkowie: mętność $<0,5$ NTU, żelazo - <150 µg/l.

Dnia 5 października 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze pobrał próbki wody do badań, w celu sprawdzenia wyników podejmowanych działań korygujących. Na podstawie sprawozdania z badań Nr OL-LBS-1200-1202/2017 z dnia 10.10.2017 r. stwierdził, że na Stacji Uzdatniania Wody w Nietkowie: mętność wynosi $0,65 \pm 0,07$ NTU, zawartość żelaza - 27 ± 3 µg/l, w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprowicza 33a w Nietkowie mętność wynosi $0,38 \pm 0,08$ NTU, zawartość żelaza - 31 ± 4 µg/l, i w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 102 w Nietkowie: mętność wynosi $8,0 \pm 0,5$ NTU, zawartość żelaza - 1400 ± 170 µg/l. Pismem z dnia 4 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo zostało poinformowane o wynikach badań.

Dnia 19 grudnia 2017 r. (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli dostarczone 5 grudnia 2017 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze podczas kontroli odstąpił od pobrania próbek

wody z wodociągu publicznego w Nietkowie, ponieważ strona, tj. administrator wodociągu poinformował o kradzieży sprzętarki, co mogło wpłynąć na zmianę jakości wody.

Dnia 22 grudnia 2017r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, wpłynął wniosek „POMAK” Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk z dnia 22 grudnia 2017r., dotyczący przedłużenia terminu wykonania obowiązku nałożonego decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze Nr 521 NS-HK/2017 z dnia 6 marca 2017 r., w sprawie: zapewnienia w wodociągu publicznym w Nietkowie o produkcji $>100 \leq 100 \text{ m}^3/\text{d}$, wody o parametrach w zakresie mętności i żelaza, zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Strona nie kwestionuje zasadności wykonania nałożonego obowiązku. Wyjaśnia jednak, że na Stacji Uzdatniania Wody w Nietkowie, nieznani sprawcy dokonali dewastacji infrastruktury technicznej i kradzieży sprzętarki, co spowodowało zakłócenie procesów uzdatniania wody, a przywrócenie prawidłowej pracy SUW w Nietkowie wymaga wielu prac naprawczych oraz czasu. Zgodnie z treścią art. 155 Kodeks postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny oraz interes strony. W niniejszej sprawie przesłanki powyższe zostały spełnione, tj. strona złożyła stosowny wniosek i brak jest przepisów uniemożliwiających zmianę decyzji. Strona ma interes w zmianie terminu wykonania decyzji, tj. w związku ze stwierdzoną złą jakością wody pod względem fizykochemicznym, tj. mętność i zawartości żelaza. Interes społeczny jakim jest w tym przypadku bezpieczeństwo i zdrowie ludzi wymaga, by jakość wody była zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie przedstawionej argumentacji oraz biorąc pod uwagę podejmowane przez „POMAK” Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk działania naprawcze, np. nawiązanie współpracy z Politechniką Śląską w Gliwicach – Instytutem Inżynierii Wody i Ścieków w celu rozpoznania przyczyny pogarszania się jakości wody w Nietkowie, postawienia diagnozy oraz określenia kierunku prowadzenia prac, aż do rozwiązania problemu, współpracę z PPIS w Zielonej Górze w zakresie wykonywania badań monitoringowych oraz systematyczne informowanie konsumentów o awariach i przerwach w dostawach wody przychyła się do wniosku i postanawia jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik

Otrzymuje:

1. POMAK Sp. z o.o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
2. Starosta Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Prowadzący sprawę: Liliana Gintowt
tel. 68 325-46-71 (wewn. 231)