



NS-HK-AI.530.6.3.2016.43

Zielona Góra, 29 grudnia 2017 r.

DECYZJA NR 2385 NS-HK/2017



Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, po zapoznaniu się z wnioskiem „POMAK” Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk, zawartym w piśmie z dnia 22 grudnia 2017 r. i analizie dokumentacji,

zmienia

swoją decyzję nr 522 NS-HK/2017 z dnia 6 marca 2017 r. w punktach 1 i 2, dotyczących zapewnienia w wodociągu publicznym w Sudole o produkcji $100 \text{ m}^3/\text{d}$, wody o parametrach w zakresie mętności, żelaza i manganu, zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) w taki sposób, że przedłuża termin wykonania obowiązków wymienionych w pkt. 1 i 2 w zakresie parametru manganu do dnia 31 stycznia 2018r. W okresie warunkowej przydatności wody do spożycia zawartość manganu - 255 $\mu\text{g}/\text{l}$. Obowiązki dotyczące mętności i zawartości żelaza zostały wykonane.

UZASADNIENIE

Dnia 6 marca 2017 r., po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody, pobranych w ramach monitoringu wewnętrznego prowadzonego przez przedsiębiorstwo wodociągowe, z wodociągu publicznego w Sudole o produkcji $100 \text{ m}^3/\text{d}$, w punkcie na Stacji Uzdatniania Wody w Sudole, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał decyzję nr 522 NS-HK/2017, dotyczącą zapewnienia wody o parametrach manganu, mętności i żelaza, zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989). Termin wykonania obowiązku wyznaczył na dzień 30 września 2017 r.

W piśmie, które wpłynęło do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 28 września 2017 r. administrator wodociągu poinformował o pobraniu próbek wody do badania w dniu 22 września 2017 r. Dnia 5 października 2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze pobrał próbki wody do badań, w celu sprawdzenia wyników podejmowanych działań korygujących. Na podstawie sprawozdania z badań Nr OL-LBS-1203-1204/2017 z dnia 10.10.2017 r. stwierdził, że na Stacji Uzdatniania Wody w Sudole: mętność wynosi $4,7 \pm 0,3$ NTU, zawartość żelaza - 1000 ± 120 $\mu\text{g}/\text{l}$, a manganu - 320 ± 70 $\mu\text{g}/\text{l}$, natomiast w punkcie zlokalizowanym na sieci wodociągowej, tj.: w Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim - mętność wynosi $1,1 \pm 0,1$ NTU, zawartość żelaza - 156 ± 19 $\mu\text{g}/\text{l}$, a manganu - $25 \pm 5,5$ $\mu\text{g}/\text{l}$. Pismem z dnia 4 grudnia 2017 r. przedsiębiorstwo zostało poinformowane o wynikach badań.

Dnia 19 grudnia 2017 r. (zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli pobrał próbki wody do badania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze podczas kontroli pobrał próbki wody do badania z wodociągu publicznego w Sudole. Na podstawie sprawozdania z badań Nr OL-LBS-1515-1516/2017 z dnia 21.12.2017 r. stwierdzono, że: na Stacji Uzdatniania Wody w Sudole: mętność wynosi $0,29 \pm 0,06$ NTU, zawartość żelaza - 39 ± 5 $\mu\text{g}/\text{l}$, a manganu - 255 ± 56 $\mu\text{g}/\text{l}$, natomiast w punkcie zlokalizowanym na sieci wodociągowej, tj.: w Szkole Podstawowej w Leśniowie Wielkim - mętność wynosi $0,13 \pm 0,03$ NTU, zawartość żelaza - 27 ± 3 $\mu\text{g}/\text{l}$, a manganu - $26,0 \pm 5,7$ $\mu\text{g}/\text{l}$.

Dnia 22 grudnia 2017r., do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, wpłynął wniosek „POMAK” Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk z dnia 22 grudnia 2017r., dotyczący przedłużenia terminu wykonania obowiązku nałożonego decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze Nr 522 NS-HK/2017 z dnia 6 marca 2017 r., w sprawie: zapewnienia

w wodociągu publicznym w Nietkowie o produkcji $>100 \leq 100 \text{ m}^3/\text{d}$, wody o parametrach w zakresie mętności i żelaza, zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Strona nie kwestionuje zasadności wykonania nałożonego obowiązku. Wyjaśnia jednak, że z przyczyn niezależnych, w miesiącu grudniu dwukrotnie wystąpiły przerwy w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Sudole. Zaniki zasilania spowodowały zakłócenia pracy Stacji Uzdatniania Wody w Sudole oraz wystąpienie przerw w dostawie wody i możliwe pogorszenie jej jakości. Zgodnie z treścią art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego, decyzja ostateczna na mocy, której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny oraz interes strony. W niniejszej sprawie przesłanki powyższe zostały spełnione, tj. strona złożyła stosowny wniosek i brak jest przepisów uniemożliwiających zmianę decyzji. Strona ma interes w zmianie terminu wykonania decyzji, tj. w związku ze stwierdzoną złą jakością wody pod względem fizykochemicznym, tj. zawartości manganu. Obowiązki wynikające z decyzji i dotyczące zapewnienia w wodociągu publicznym w Sudole o produkcji $< 100 \text{ m}^3/\text{d}$, wody o parametrach w zakresie mętności i żelaza, zgodnych z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989) zostały wykonane. Interes społeczny jakim jest w tym przypadku bezpieczeństwo i zdrowie ludzi wymaga, by jakość wody była zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie przedstawionej argumentacji oraz biorąc pod uwagę podejmowane przez „POMAK” Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk działania naprawcze, wykonanie obowiązków zawartych w decyzji w zakresie prawidłowych parametrów mętności i żelaza, współpracę z PPIS w Zielonej Górze w zakresie wykonywania badań monitoringowych oraz systematyczne informowanie konsumentów o awariach i przerwach w dostawach wody przychyliła się do wniosku i postanawia jak w sentencji.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Stronie przysługuje prawo do zrzeczenia się odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez stronę do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPЕКTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik

Otrzymuje:

1. POMAK Sp. z o.o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
2. Starosta Zielonogórski
ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Prowadzący sprawę: Liliana Gintowt
tel. 68 325-46-71 (wewn. 231)