

Załącznik do dokumentacji projektowej
Dodatkowe informacje Zamawiającego dot. opisu przedmiotu zamówienia /dokumentacji projektowej/.

1. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń typu: sterownik PLC, panel HMI, softstarter, ... innych producentów, niż opisani w projekcie, o parametrach funkcjonalnych zgodnych z podanymi w projekcie.
2. Zamawiający wymaga instalację agregatu prądotwórczego wraz z układem SZR i portem komunikacyjnym.
3. Dopuszcza się zabezpieczenie pomp głębinowych przed suchobiegiem przez zastosowanie sond konduktometrycznych w odwiercie.
4. W miejsce sond ultradźwiękowych dopuszcza się zastosowanie sond hydrostatycznych lub radarowych.
5. Wskaźnik szczelności IP szaf zasilająco-sterujących zamawiający określa na minimum IP 55.
6. Dopuszcza się zastosowanie protokołu komunikacyjnego Modbus RTU lub Modbus TCP - w miejsce zaprojektowanego protokołu Profibus DP.I
7. Istniejący system monitoringu poszerzyć o nowobudowany SUW Czerwieńsk w formie dołożenia kolejnego obiektu w obecnie użytkowanym systemie monitoringu. Użytkownik nie wyraża zgodny na wymianę systemu monitoringu na inny.
8. Istniejący projekt musi uwzględniać montaż lampy ultrafioletowej.