

ZM/PW/4710/2014

Zielona Góra, 25-08-2014r.

**Urząd Gminy i Miasta
w Czerwieńsku
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk**

Dotyczy: *uzgodnienia projektowanej przebudowy/utwardzenia drogi ul. Polna w miejscowości Czerwieńsk dz. 310, 320, 326, pod względem kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem elektroenergetycznym*

1. Prace ziemne w odległości mniejszej niż 3m od naniesionych urządzeń elektroenergetycznych, należy wykonać wyłącznie ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
2. Skrzyżowania i zbliżenia wykonać zgodnie z PBUE i z obowiązującymi normami.
3. Wszelkie prace w pobliżu linii napowietrznych, wykonać zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 Dz. U. 03/47/401 z dnia 19.03.2003.
4. Przed rozpoczęciem robót w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych należy powiadomić Rejon Dystrybucji Zielona Góra tel. 068 32-81-241, 068 45-40-241.
5. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować minimalne, normatywne poziome i pionowe odległości od linii kablowych.
6. Prace niwelacyjne prowadzić w taki sposób aby zachowana została normatywna głębokość ułożenia linii kablowych od nawierzchni terenu.
7. W przypadku natrafienia na urządzenia elektroenergetyczne nie uwidocznione w uzgodnieniu należy niezwłocznie wstrzymać prace w tym obszarze i zawiadomić pracownika Sekcji Majątku Sieciowego w Rejonie Dystrybucji Zielona Góra.
8. Wykonawca i Inwestor ponosi odpowiedzialność karną i materialną za spowodowanie uszkodzeń w sieci elektroenergetycznej w wyniku wykonywanych robót oraz za szkody, które w przyszłości mogą powstać na skutek przeprowadzonych robót.
9. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych, (linie kablowe i napowietrzne 0,4 kV) Inwestor wystąpi do Rejonu Dystrybucji w Zielonej Górze o wydanie warunków przebudowy, podpisze umowę na przebudowę, opracuje dokumentację techniczną na podstawie zawartej z ENEA Operator Sp. z o.o. umowy i uzyska jej uzgodnienie w ENEA Operator Sp. z o.o. Rejon Dystrybucji w Zielonej Górze. Powyższe należy wykonać własnym kosztem i staraniem.
10. W przypadku konieczności przebudowy urządzeń elektroenergetycznych SN Inwestor wystąpi do Zespołu Nadzoru Technicznego ENEA Operator Sp. z o.o. Zakład Zarządzania Dystrybucją w Zielonej Górze.
11. Ponadto nadmieniam, że w wyniku różnych robót nawierzchniowych jak regulacja szerokości jezdni, chodników itp. należy się liczyć z odchyleniami na planie, dlatego przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać wykopy próbne w celu określenia rzeczywistego przebiegu i głębokości ułożenia sieci elektroenergetycznej oraz podać rzędne od projektowanej nawierzchni chodników i ulic do wierzchu kabli energetycznych lub rur ochronnych i przepustów.
12. Rejon Dystrybucji zastrzega sobie odbiór techniczny przed zasypaniem wykonanych skrzyżowań i zbliżeń z siecią elektroenergetyczną. Termin odbioru, należy uzgodnić z wyprzedzeniem co najmniej 2 dniowym w RD Zielona Góra tel. 068 3281241, 068 3281240 lub 068 4540241, 068 4540240.
13. Przed przystąpieniem do prac ziemnych ustalić rzeczywiste rzędne posadowienia linii kablowych
14. Na uzgodnionym terenie znajdują się kable będące na majątku i w eksploatacji innych użytkowników.
15. Inwentaryzację linii napowietrznych na terenie objętym niniejszym uzgodnieniem – dokonać we własnym zakresie.

Istniejące linie kablowe nn 0,4kV i SN 15kV przebiegające pod projektowaną jezdnią należy zabezpieczyć rurami osłonowymi dwudzielnymi. Zabezpieczone linie kablowe podlegają sprawdzeniu przed zasypaniem przez RD Zielona Góra. Termin sprawdzenia uzgodnić pod nr. tel. (68) 32-81-241 z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem.

W załączeniu przesyła się uzgodniony plan przebiegu istniejących i projektowanych urządzeń energetycznych pod numerem 474/2014 z dnia 28-05-2014r.

Uzgodnienie ważne jest jeden rok od daty wystawienia.

Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Zielona Góra
Dyrektor

Grzegorz Holubowski

Zo zgodności z...
Podpis: **JERZY KIELSKI**
tel. 068 3281241
upr. proj. drog. Nr 04/05/2G