



MATERIAŁY PODSTAWOWE:
panel polikrystaliczny o mocy 275Wp - szt. 70
inwerter o mocy 20kWp - szt. 70
monitoring instalacji - lpg 1200
zabezpieczenia przeciwprzepięciowe i nadprądowe po stronie DC i AC
okablowanie DC i AC
instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych
rozdzielnic inwerterów

szafa AC IP44 (pom. tech)

szafa DC IP65 (dach)

ROZDZIELNICA AC
LOKALIZACJA ROZDZIELNICZY
- POM. TECHNICZNE
ROZDZIELNICA P11 IP44 800x600x160
II KLASA OCHRONNOŚCI, PŁYTA MONTAŻ

"ARCHIBER" AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I USŁUG INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH 65-245 Zielona Góra, ul. Armii Ludowej 2, tel. 068/320 90 26 NIP 929-009-63-31			
OBIEKT:	SALA SPORTOWA PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ W LESNIEWIE WIELKIM DZIAŁKA NR 1054 - OBRĘB GMINA CZERWIENSK	NR.ZLEC	SKALA 1:100
TREŚĆ:	RZUT DACHU	ARKUSZ NR	1
WYKONAWCA OPRACOWANIA	UPR.BUD.	PODPIS	DATA
AUTOR:	arch.K.BEREZOWSKI	23/7/2Zg	01/2015
OPRACOWAŁ:	arch.R.BEREZOWSKI		01/2015
SPRAWDZIŁ:	arch.ZB.KMIECIK	35/1/68Zg	01/2015

