

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96
e-mail: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-zielona-gora
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/
NIP: 929-10-85-602



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-W.9020.12.1.2023
poczta, ePUAP

Zielona Góra, 10.02.2023 r.

GGR.105

POMAK Sp. z o. o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr OL-LMiP-81/82/2023 z dnia i OL-LBS-81-82/2023 z dnia 01.02.2023 r. próbek wody pobranych w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego w dniu 25.01.2023 r. z wodociągu publicznego Czerwieńsk informuje, że jakość wody pobranej w punkcie: Czerwieńsk, Hydrofornia przy Placu Wolności, woda podawana do sieci (OL-81) w zakresie zbadanych parametrów z grupy A, Enterokoków, żelaza i manganu **nie spełnia** wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.) z uwagi na przekroczoną zawartość manganu, która wynosiła 81,0+7,5 µg/l, natomiast jakość wody pobranej w punkcie: Wysokie, budynek mieszkalny na 10A, pomieszczenie gospodarcze piwnica (OL-82) w/w zakresie spełnia wymagania w/w rozporządzenia.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministra Zdrowia wartość parametryczna manganu nie powinna przekraczać 50 µg/l.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk
ePUAP: /veu9256lff/SkrytkaESP

Natalia Mielnik
tel. 683254671 do 75 (wew. 0230)