



NS-HK-AI.530.6.3.2016.39

Zielona Góra, 04 grudnia 2017 r.

POMAK Sp. z o. o.
ul. Składowa 2
66 – 016 Czerwieńsk



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz. 1989), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL – LBS – 1203 – 1204/2017 z dnia 10.10.2017 r., próbek wody pobranych w dniu 05.10.2017 r. z wodociągu publicznego Sudół o produkcji < 100 m³/d, administrowanego przez POMAK Sp. z o. o., 66 – 016 Czerwieńsk, ul. Składowa 2, informuje, że analiza próbek wody numer OL – 1203 i OL – 1204, pobranych zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS – HK – ZG – 161/17 wykazała, że woda **nie** odpowiada wymaganiom § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 r., poz.1989), ze względu na przekroczenie w próbce wody nr OL – 1203, pobranej na Stacji Uzdatniania Wody w Sudole, dopuszczalnej mętności – **4,7 ± 0,3 NTU** (przy dopuszczalnej wartości tego parametru 1 NTU), zawartości żelaza – **1000 ± 120 µg/l** (przy dopuszczalnej wartości tego parametru 200 µg/l) i zawartości manganu – **320 ± 70 µg/l** (przy dopuszczalnej wartości tego parametru 50 µg/l).

Załączniki:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS – HK – ZG – 161/17 z dnia 05.10.2017 r.
2. Kserokopia sprawozdania z badań nr OL – LBS – 1203 – 1204 /2017 z dnia 10.10.2017 r.

Otrzymuje:

1. Adresat
2. A/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66 – 016 Czerwieńsk
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65 – 849 Zielona Góra

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik