



Czerwieńsk, dnia 01.10.2021r

ZAWIADOMIENIE Nr 2

Zamieszczono na stronie internetowej prowadzonego postępowania miniPortal
<https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Uporządkowanie gospodarki ściekowej dla części miejscowości Nietkowice poprzez wykonanie kanalizacji sanitarnej i tłocznej z przepompowniami ścieków dla zlewni nr 3 i 4, na terenie Gminy Czerwieńsk

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00184957/01 z dnia 20.09.2021 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono zapytania i wnioski o wyjaśnienie treści SWZ.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ

1. Zamawiający żąda spełnienia warunków „zdolności technicznej lub zawodowej tj.

a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie roboty budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o D min. 200 mm, długości min. 1000 mb i tłocznej z rur o D min. 160 mm, długości min. 600 m z przepompowniami ścieków – o wartości każdej z budów nie mniejszej niż 2.000.000 zł, co potwierdzą w wykazie wykonanych robót i referencjami.”

Przedmiotem realizacji jest wykonanie kanalizacji tłocznej z rur D 110 mm.

Czy zamawiający w myśl uczciwej konkurencji dopuści wykazanie się w referencjach budową kanalizacji w zakresie rurociągów tłocznych zarówno o średnicy 90 mm i 110 mm.

Nadmieniamy, że technologia układania rurociągów tłocznych z rur PE jest taka sama zarówno dla średnic małych np. 63 mm jak i dużych 160 mm i większych.

Odp.

Zamawiający dokonuje zmiany treści warunku opisanego w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 3 lit. a), który otrzymuje brzmienie :

a) posiadają doświadczenie umożliwiające realizację zamówienia tzn. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie roboty budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur o D min. 200 mm, długości min. 1000 mb i tłocznej z rur o D min. 110 mm, długości min. 600 m z przepompowniami ścieków – o wartości każdej z budów nie mniejszej niż 2.000.000 zł, co potwierdzą w wykazie wykonanych robót i referencjami.

2. Z uwagi na charakter ryczałtowy rozliczenia inwestycji i prawidłowego określenia ceny prosimy o wskazanie ilości drzew do wycinki które wskazane są w dokumentacji, oraz czy Zamawiający posiada decyzję na wycinkę drzew.

Odp.

Zgodnie z projektem, wykonawca powinien ograniczyć do minimum dokonanie wycinki drzew lub nie dokonywać wycinki. Zamawiający nie posiada decyzji na wycinkę drzew. Jeżeli taka okoliczność wystąpi, Zamawiający uzyska wymaganą decyzję na wycinkę.

3. Z uwagi na charakter ryczałtowy rozliczenia inwestycji i prawidłowego określenia ceny prosimy o załączenie aktualnych badań geologicznych dla zlewni nr 3 i 4. Badania które opisuje dokumentacja są z 2009r. Czy prawidłowe ilości pompowania wody należy przyjąć z przedmiarów dołączonych do SWZ?

Odp.

Opis geologiczny zawarty jest w Opisie technicznym do projektu budowlanego w pkt. 6 na str. 9 – 11. Do wyliczenia kosztów pompowania należy przyjąć ilości z przedmiaru robót.

4. Z uwagi na charakter ryczałtowy rozliczenia inwestycji i prawidłowego określenia ceny prosimy o załączenie aktualnych uzgodnień z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Dokumentacja projektowa opiera się na uzgodnieniach z 2009 i 2010 r. Czy prawidłowe ilości odtworzeń należy przyjąć z przedmiarów dołączonych do SWZ?

Odp.

Tak. Ilości odtworzeni przyjąć z przedmiarów robót.

5. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ określa ilości jakie należy wykonać w rozliczeniu ryczałtowym. Prosimy o potwierdzenie, że należy wykonać studnie tworzywowe \varnothing 1000, a nie jak w przedmiarze i dokumentacji z kręgów betonowych.

Odp.

W dokumentacji projektowej (główna część opisująca przedmiot zamówienia) występują studnie betonowe, jak i studnie z tworzyw sztucznych.

6. Opis przedmiotu zamówienia zawarty w SWZ określa ilości jakie należy wykonać w rozliczeniu ryczałtowym. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem umowy nie jest wykonanie odgałęzień bocznych, dla Zlewni nr 3 i 4 gdyż w SWZ brak jest wskazanych ilości do wykonania.

Odp.

SWZ jest dokumentem, w którym Zamawiający określa przedmiot zamówienia, a opisuje go za pomocą dokumentacji projektowej (projekt budowlany, przedmiary robót) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Zakres robót należy wykonać w zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej.

7. Zamawiający wskazał w SWZ zapis iż teren po zakończonych robotach należy przywrócić do stanu pierwotnego i utwardzony na całej szerokości pasa drogowego z kruszyw łamanych o grub. 20 cm dla zlewni nr 3 i 4. Z uwagi na charakter ryczałtowy rozliczenia inwestycji i prawidłowego określenia ceny prosimy o wskazanie ilości jaką należy przyjąć. Czy prawidłowe ilości należy przyjąć z przedmiarów dołączonych do SWZ?

Odp.

Zakres robót opisany został w dokumentacji projektowej, a także na str. 2, 3, 4 STWiORB.

Zamawiający postanawia zgodnie z art. 286 ust. 1 i art. 287 ustawy Pzp dokonać zmiany treści SWZ i ogłoszenia w zakresie terminu składania ofert i terminu związania ofertą.

Zmiany dokonuje się w następującym zakresie :

1. W rozdziale IX pkt. 1 otrzymuje brzmienie :
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia **13.11.2021 r.**
2. W rozdziale XI pkt. 1 i 2 oraz pkt. 7 otrzymują brzmienie :
 1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia **15.10.2021 .r do godz. 11:00.**
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.10.2021 r. o godz. 11:15** poprzez odszyfrowanie ofert wczytanych na skrzynce podawczej e-PUAP.
 7. Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia **13.11.2021r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Ponadto Zamawiający informuje, że na stronie internetowej www.bip.czerwiensk.pl zamieszczona została poprawiona dokumentacja projektowa.

Burmistrz Czerwieńska
Piotr Iwanus

BURMISTRZ
Piotr Iwanus