


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/
e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.2.5.2020

Zielona Góra, 03.12.2021 r.

Burmistrz Czerwieńska
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze przesyła w załączeniu komunikat z dnia 03.12.2021 r. w sprawie warunkowej przydatności wody z wodociągu publicznego w Czerwieńsku, celem rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego wydano komunikat.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze
[Signature]
mgr inż. Dorota Baranowska

Załączniki – 1

Załącznik nr 1 – Komunikat Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 03.12.2021 r.

Otrzymuje:

1. adresat
ePUAP: /veu92561ff/SkrytkaESP
2. a/a

Do wiadomości:

1. POMAK Sp. z o.o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk

Karolina Zimna
tel. 683254671 do 75 (wew. 0234)

wiepodlega



KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 3 grudnia 2021 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego Czerwieńsk (gm. Czerwieńsk)

zaopatrującego miejscowości: Dobrzęcin, Wysokie oraz Czerwieńsk z wyłączeniem

ul. Bocznej nr: 4, 4a, 5, ul. Kwiatowej nr: 1, 1a, 3, 3a, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
ul. Kolejowej nr: 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, ul. Składowej nr: 1, 4a, 5, 5a, 6, 7,
10, PKP i zakładów znajdujących się w sąsiedztwie, Lokomotywni PKP CARGO
oraz jednostki wojskowej w Czerwieńsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż **jakość wody nie spełnia wymagań fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.)**.

W badanych próbkach wody stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości parametrycznej **manganu oraz podwyższoną mętność wody**. Parametry te nie mają negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, mogą natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody, tj. powodować brunatne zabawienie armatury, przebarwienie bielizny podczas prania. **Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

Dorota Baranowska
mgr inż. Dorota Baranowska

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania

HK - Pismo przewodnie oraz Komunikat PPIS w spr. warunkowej przydatności wody do spożycia - wodociąg
Czerwieńsk

Pismo oraz Komunikat w załączeniu

Załączniki:

1. 2021_12_03_HK_Pismo_przewodnie_do_Komunikatu_PPIS.pdf - Pismo
2. 2021_12_03_HK_Komunikat_PPIS-w_spr_warunkowej_przydat_wody_do_spozycia-wodociag_publiczny_Czerwiensk.pdf -
Komunikat

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2021-12-03T13:29:22.991+01:00

Podpis elektroniczny