



**K O M U N I K A T NR 21/2023 - korekta**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze**

**z dnia 09.08.2023 roku**

**w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia**


**z wodociągu publicznego Ploty (gm. Czerwieńsk)**

**zaopatrującego miejscowości: Ploty, Zagórze i Osiedle Przylep-Park w Zielonej Górze**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbki wody pobranej w dniu 07.08.2023 r. z ww. ujęcia informuje, że **jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym** i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli w sieci wodociągowej.

Do czasu przywrócenia jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, do celów konsumpcyjnych, tj.: do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw oraz owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli dzieci do lat 2 oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością, **powinna być używana wyłącznie po gotowaniu przez minimum 2 minuty.**

**Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).**



Właściciel ujęcia został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
*[Signature]*  
mgr inż. Dorota Baranowska

***Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania***