


POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora)  
e-mail: [pssezielonagora@wsse.gorzow.pl](mailto:pssezielonagora@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 929-10-85-602



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-AI.9020.3.4.2021

Zielona Góra, 27.10.2021 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań nr OL-LMiP-1293/2021 z dnia 27.10.2021 r. próbki wody pobranej w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego dnia 25.10.2021 r. z wodociągu publicznego Nietkowice o produkcji <100 m<sup>3</sup>/d, którego administratorem jest POMAK Sp. z o.o. ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk, informuje, że analiza próbki wody nr OL-1293 pobranej w punkcie: Sycowice 40A, sklep spożywczy, sala sprzedaży wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w załączniku nr 1 część C do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), z uwagi na wykrycie pojedynczych bakterii grupy coli w ilości 4 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości powyższego parametru w próbce wody 0 jtk/100 ml. Dopuszcza się pojedyncze bakterie <10 jtk. W w/w próbce wody nie wykryto obecności Escherichia coli i Enterokoków.

Bakterie grupy coli mogą pojawić się w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie, która uległa wtórnemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach wewnątrz przewodów lub na nieodpowiednich materiałach będących w kontakcie z wodą (np. uszczelki, smary). Bakterie te mogą się również przedostawać do systemu dystrybucji wody z gleby lub wód naturalnych poprzez nieszczelne zawory dławiki, naprawiane przewody lub przez zwrotne zassanie wody.

W związku z powyższym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pobieranej z wodociągu publicznego w Nietkowicach.

Zgodnie z § 21 ust 5 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma proszę o przesłanie planu realizacji działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji mających na celu przywrócenie należytej jakości wody zatwierdzonego przez Burmistrza Czerwieńska. Ponadto w terminie do dnia 12.11.2021 r. proszę przesłać wyniki badania jakości wody wykonane w ramach kontroli wewnętrznej pobranej z punktów: Nietkowice, SUW, woda uzdatniona i Sycowice 40A, sklep spożywczy, sala sprzedaży, w zakresie parametrów

mikrobiologicznych grupy B oraz mętności i chloru wolnego (jeżeli woda będzie dezynfekowana chlorem lub jego związkami), potwierdzające skuteczność przeprowadzonych działań naprawczych.

W załączeniu przesyłam komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 27.10.2021 r. w sprawie warunkowej przydatności wody z wodociągu publicznego w Nietkowicach, który ma być rozpowszechniony przez Burmistrza Czerwieńska w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów z obszaru, dla którego został wydany (§ 26 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Ponadto przypominam, że zgodnie z § 26 ust. 3 w/w rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne w przypadku stwierdzenia warunkowej przydatności wody do spożycia ma obowiązek przekazać odbiorcom pisemną informację o podejmowanych oraz planowanych działaniach naprawczych mających na celu zapewnienie należytej jakości dostarczanej wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze

*mgr inż. Dorota Baranowska*

#### Załączniki - 2

Załącznik nr 1 - Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 27.10.2021 r.

Załącznik nr 2 - Protokół pobrania próbek wody do spożycia NR HK-ZG-193/21 z dnia 25.10.2021 r.

#### Otrzymują:

1. Burmistrz Czerwieńska  
ul. Rynek 25  
66-016 Czerwieńsk  
*ePUAP: /veu9256lff/SkrytkaESP*
2. POMAK Sp. z o. o.  
ul. Składowa 2  
66-016 Czerwieńsk  
*e-mail: kontakt@pomak.pl*
3. a/a

#### Do wiadomości:

1. Powiatowy Inspektor Weterynarii  
w Zielonej Górze  
ul. Browarna 4  
65-849 Zielona Góra  
*e-mail: zielonagora.piw@wet.zgora.pl*

Joanna Pernal  
tel. 68 325- 46-71 wew. 0233