

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96  
[www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/](http://www.bip.wsse.gorzow.pl/pszezielonagora/)  
e-mail: [pszezielonagora@wsse.gorzow.pl](mailto:pszezielonagora@wsse.gorzow.pl)  
NIP: 929-10-85-602



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AI.530.6.4.2020  
ePUAP: /ven92561ff/SkrytkaESP

Zielona Góra, 20.07.2020 r.

Burmistrz Gminy Czerwieńsk  
ul. Rynek 25  
66-016 Czerwieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-703/2020 z dnia 09.07.2020 r. i OL-LBŚ-703/2020 z dnia 13.07.2020 r., próbki wody pobranej w dniu 06.07.2020 r. w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego z wodociągu publicznego o produkcji <math><100\text{ m}^3/\text{d}</math> w Sudole informuje, że analiza próbki wody nr OL-703 pobranej w Stacji Uzdatniania Wody w Sudole (woda uzdatniona), wykazała, że woda w zakresie zbadanych parametrów grupy A tj.: mętność, pH, barwa, przewodność elektryczna, zapach, smak, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, liczba bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

W wyżej wymienionej próbce wody zbadano również stężenie żelaza i manganu. Powyższe parametry nie przekraczają poziomów dopuszczalnych obowiązujących w okresie warunkowej przydatności wody do spożycia określonych w Decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze nr M/98/NS-HK-22/2020 z dnia 29.01.2020 r. z terminem wykonania do 31.12.2020 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze  
*Dorota Baranowska*  
mgr inż. Dorota Baranowska

Otrzymuje:

1. adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. POMAK SPÓLKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Składowa 2  
66-016 Czerwieńsk  
[kontakt@pomak.pl](mailto:kontakt@pomak.pl)

Prowadząca sprawę: Karolina Zimna  
tel. 683254671 do 75 (wew. 0234)

PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO  
INSPEKTORA SANITARNEGO  
w Zielonej Górze  
*Liliana Gintbut*  
mgr Liliana Gintbut

Kierownik Sekcji  
Higieny Komunalnej

*Marta Czarna-Krzyszowska*  
mgr Marta Czarna-Krzyszowska  
Specjalista Zdrowia Publicznego

17.07.2020

*wiepodlega*

PULSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI