


604. 114. 2024 P

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96
e-mail: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl
www.gov.pl/web/psse-zielona-gora
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/
NIP: 929-10-85-602



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-W.9020.15.1.2024

Zielona Góra, dnia 27 lutego 2024 r.

Burmistrz Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

GA R109
[Signature]

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338 z późn. zm.) w związku z § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Nietków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

W 2023 r. z wodociągu publicznego Nietków pobrano 4 próbki wody w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 12 próbek w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.) oraz 2 próbki wody w ramach monitoringu ujęć wody wodociągów publicznych w związku z pożarem odpadów niebezpiecznych przy ul. Przylep – Zakładowa w Zielonej Górze i 3 próbki wody pobrane w związku ze złożoną interwencją dot. złej jakości wody.

Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 15.06.2023 r w punkcie czerpalnym Nietków, ul. Kościuszki, źródł uliczny wykryto pojedyncze bakterii grupy coli w ilości **1 jtk/100 ml.** W związku z powyższym po otrzymaniu wyników badań próbek wody w dniu 03.07.2023 r. wydano ocenę cząstkową jakości wody i komunikat, który zamieszczono na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarnej – Epidemiologicznej w Zielonej Górze i przekazano administratorowi ujęcia oraz Burmistrzowi Gminy Czerwieńsk.

Administrator wodociągu przedstawił wyniki badań jakości wody, próbek pobranych w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 10.07.2023 r. w punktach czerpalnych: Nietków, ul. Kościuszki, źródło uliczny i Nietków, SUW - woda uzdatniona. Ponownie wykryto pojedyncze bakterie w ilości odpowiednio 3 i 2 jtk/100 ml na podstawie których tutejszy organ wydawał w dniu 14.07.2023 r. ocenę cząstkową jakości wody, w której zobowiązano administratora ujęcia do podjęcia dalszych działań naprawczych. Administrator wykonał działania naprawcze, w ramach których w dniu 20.07.2023 r. ponownie pobrał próbki wody w/w punktach. Analiza wyników próbek wody wykazała w dalszym ciągu skażenie wody.

Wykryto pojedyncze bakterie w ilości odpowiednio 3 i 3 jtk/100 ml. W związku z powyższym organ wydał w dniu 25.07.2023 r. kolejną ocenę cząstkową jakości wody, w której w dalszym ciągu zobowiązano administratora ujęcia do podjęcia działań naprawczych. Administrator ponownie wykonał działania naprawcze, oraz przedstawił wyniki badań jakości wody, na podstawie których tutejszy organ wydawał w dniu 07.08.2023 r. ocenę cząstkową o przydatności wody do spożycia przez ludzi i 25.08 2023 r. umorzył postępowanie. Ponadto organ pobrał 3 próbki wody w związku ze złożoną interwencją dot. złej jakości wody tj. barwy w kolorze rdzawym i zapachu metaliczno-gnilnego. Badania wykazały przekroczoną zawartość manganu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. woda z wodociągu publicznego Nietków była warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi z uwagi na przekroczenie dopuszczalnej zawartości manganu. Administrator wodociągu tzn. POMAK Sp. z o. o., ul. Składowa 2, 66-016 Nietków prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego Nietków na podstawie art. 5 ust. 1 a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 537 z późn. zm.). Próbki wody były badane przez laboratorium zewnętrzne i pobierane zgodnie z przyjętym na 2023 r. harmonogramem pobierania próbek, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Wyniki badań były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Otrzymuje:

1. Adresat
ePUAP: Aveu9256lff/SkrytkaESP
2. a/a

Do wiadomości:

1. POMAK Sp. z o. o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Zielonej Górze
ul. Browarna 4
65-849 Zielona Góra