

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10  
tel. (68) 325-46-71, fax (68) 351-47-96  
e-mail: psse.zielonagora@sanepid.gov.pl  
www.gov.pl/web/psse-zielona-gora  
www.bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora  
NIP: 929-10-85-602



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

HK-W.9020.13.1.2023  
ePUAP

Zielona Góra, 28.02.2023 r.

Burmistrz Gminy Czerwieńsk  
ul. Rynek 25  
66-016 Czerwieńsk

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
dostarczanej z wodociągu publicznego PKP Czerwieńsk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 338), w związku z § 21 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), przesyła okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego PKP Czerwieńsk za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

W 2022 r. z wodociągu publicznego w PKP Czerwieńsk pobrano 2 próbek wody w ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz 3 próbek wody w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez administratora wodociągu. Na podstawie wyników badań pobranych próbek nie stwierdzano przekroczeń dopuszczalnych wartości parametrów jakości wody, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), które mogłyby wskazywać na pogorszenie się jej jakości. **Na dzień 31 grudnia 2022 r. woda z wodociągu publicznego PKP Czerwieńsk była przydatna do spożycia przez ludzi.**

Administrator wodociągu tzn. Spółka POMAK Sp. z o.o., ul. Składowa 2, 66-016 Czerwieńsk, prowadzi wewnętrzną kontrolę jakości wody z wodociągu publicznego PKP Czerwieńsk na podstawie art. 5 ust. 1a ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.). Próbkę wody były badane przez laboratoria zewnętrzne zatwierdzone przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz pobierane zgodnie z przyjętym na 2022 r. harmonogramem pobierania próbek, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze. Wyniki badań były na bieżąco przekazywane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Otrzymuje:

1. adresat: ePUAP: /ven92561ff/SkrytkaESP
2. a/a

Do wiadomości:

1. POMAK Sp. z o.o.  
ul. Składowa 2  
66-016 Czerwieńsk
2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii  
w Zielonej Górze  
ul. Browarna 4  
65-849 Zielona Góra  
e-mail: piwzielonagora@zgora.wiw.gov.pl

Iwona Malmowska  
tel. 683254671 do 75 (wew. 0230)