



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

Centrala: -(68) 325-46-71 do 75

fax -(68) 351-47-96

e-mail: pszezielonagora@wsse.gorzow.pl

NIP: 929-10-85-602

REGON: 970777594

604.45.2015

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZIELONEJ GÓRZE

65-470 ZIELONA GÓRA, ul. JASNA 10

NS-HK-AII.530.6.10.2015.11

2015 -09- 04

Zielona Góra, 3 września 2015r.

Nr 2883

Zał. GGRIOS

Referat

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.) i art. 14 ust. 1 pkt. 3 oraz § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań nr OL-LMiP-985/2015 z dnia 10.08.2015r., nr DL.OBS.9051.00974.2015 z dnia 10.08.2015r, nr DL.OBS. 9051.01169.2015 z dnia 31.08.2015r oraz nr OL-LBS-1056/2015 z dnia 02.09.2015r. próbek wody, pobranych dnia 04.08.2015r. zgodnie z protokołem pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-123a/15 oraz NS-HK-ZG-123b/15, z wodociągu publicznego o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$ w Nietkowie, administrowanego przez „Pomak” Spółkę z o.o. przy ul. Składowej 2 w Czerwieńsku, w ramach realizowanego bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody informuje, że analiza próbki wody o numerze OL-1056, 00974.2015, 01169.2015 pobranej w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprowicza 33A w Nietkowie wykazała, że **woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań** określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), z uwagi na przekroczenia mętności, żelaza oraz manganu, które wynosiły odpowiednio: 14,1 NTU, 1490 $\mu\text{g}/\text{l}$ (Fe) i 83 $\mu\text{g}/\text{l}$ (Mn). Dopuszczalna mętność wynosi 1 NTU, zawartość żelaza - 200 $\mu\text{g}/\text{l}$ natomiast manganu – 50 $\mu\text{g}/\text{l}$.

W związku z powyższym, **zobowiązuję Burmistrza Miasta i Gminy Czerwieńsk** do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę, odpowiadającą wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

Jednocześnie, po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi, pobieranej z wodociągu publicznego Nietków.**

Załączniki:

1. Protokół pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-123a/2015 z dnia 04.08.2015r.
2. Kserokopia protokołu pobrania próbek wody do spożycia nr NS-HK-ZG-123b/2015 z dnia 04.08.2015r.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk
ul. Rynek 25
66-016 Czerwieńsk

Do wiadomości:

1. Starosta Zielonogórski
ul. Podgórna 5
56-057 Zielona Góra
2. HŻ w/m
3. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

dr n. med. Tomasz Janik

URZĄD GMINY I MIASTA
66-016 Czerwieńsk, ul. Rynek 25
NIP:973-10-01-668
tel. 68 321-90-59, fax 68 327 80 91

„POMAK” Sp. z o.o.
ul. Składowa 2
66-016 Czerwieńsk

Nasz znak: GGRiOŚ 604.45.2015

Data: 2015.09.10

Dot. jakości wody pobranej w Nietkowie przy ul. Kasprowicza 33A.

Burmistrz Czerwieńska w związku z otrzymanym pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: NS-HK-AII.530.6.10.2015.11 z dnia 3 września 2015 roku zobowiązuje „POMAK” Sp. z o.o. w Czerwieńsku do podjęcia działań mających na celu zaopatrzenie konsumentów w wodę, odpowiadającą wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm.).

W związku z powyższym proszę podjąć następujące czynności:

- 1) dokonać płukania sieci wodociągowej na całej długości ul. Kasprowicza w Nietkowie a także odcinków poprzedzających wspomniany układ dystrybucji wody,
- 2) dokonać płukania przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Kasprowicza 33A do wodomierza głównego,
- 3) po wykonaniu powyższych czynności należy wykonać badanie wody w zakresie mętności, żelaza oraz manganu.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze
ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra,
2. a/a.

Sprawę prowadzi:

Monika Pietrowicz – Szmyt
insp. UGiM w Czerwieńsku
tel. 68/3219059

Otrzymałam 10.09.2015
